


17	Chráníč Ir=3kA, typ G, 4-pól, I _{dn} =0.03A, I _n =40A	PF7-40/4/003-G	263623	1
18	Jistič PL7, char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =20A	PL7-C20/3	263410	1
19	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 2zap. kont., 16A	Z-S230/SS	265271	2
20	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont.	Z-SCH230/1/25-20	120853	2
21	Chráníč s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, I _{dn} =0.03A, I _n =16A	PFL7-16/1N/C/003-A	263538	18
22	Pojistkový odpínače pro válcové pojistky do 50A, 3-pól	VLCE14-3P	192377	1
23	Válcová pojistka	C14G32		3
24	Světelné návěstí oranžová 230V AC/DC	Z-EL/OR230	275865	1
25	Výkonový stykač 50A/22kW AC-3, 80A AC-1, 2Z 2V, U _c =230V/50HZ, 230V/60HZ	DILM50-22(230V50/60HZ)	277870	2
26	Mechanické blokování stykačů DILM40 až DILM72	DILM65-XMV	281198	1
27	Jistič PL7, char C, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =16A	PL7-C16/1	262704	3
28	Svorka RSA 16 včetně konc.přepážeka propojek	RSA 16		10
29	Svorka RSA 4 včetně konc.přepážeka propojek	RSA 4		30
30	Relé PRI,230V AC,8A	PRI-08-003-UNI-SC		18
31	Relé MCR-MA,230V AC,8A	MCR-MA-003-UNI		2
32	Svorka RSA 35 včetně konc.přepážeka propojek	RSA 35		5

 Rostislav Koháček Projektování elektrických zařízení Vernířovice 25, Velké Losiny 788 15 tel. 603 217 059	Zakázka číslo:	201912P	Arch.číslo:		Datum:	09/2019	VÝPIS MATERIÁLU	
	Název akce:	Pavilon B – rekonstrukce oddělení chirurgie v 5. NP			Projektant:	Koháček		
	Objekt:	ROZVÁDEČ RS 5.1			Kreslil:	Koháček	Číslo výkresu:	D.1.4.2.13/15