




POHLED NA ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ V PARAPETNÍM ŽLABU



POZNÁMKA:

Rozmístění prvků v parapetním žlabu je orientační včetně výšky umístění parapetního žlabu. Osazení parapetního žlabu provést montážně dle požadavku investora. Komunikační zařízení a vypínač svítidla musí být v dosahu pacienta. Rozvod medicinálních plynů uložit do horního profilu parapetního žlabu.

PROJEKTANT	VED.PROJEKT.	VED. ZAKÁZKY	Datum: 09/2019	SVAZEK
Rostislav Koháček		ing.Pavel Kotsch	SUPEŇ	
			DSP+DPPS	
INVESTOR: Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 01 Šumperk			<div></div> <div>Rostislav KOHÁČEK Projektování elektrických zařízení 788 15 V.Losiny,Vernířovice 25 tel +420 603 217 059</div>	
STAVBA: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Pavilon B – rekonstrukce oddělení chirurgie v 5. NP				
ČÁST: D.1.4.d Zařízení silnoproudé elektrotechniky			ZAKÁZKA: 201912P	Č.VÝKRESU
OBSAH: DETAIL ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ V PARAPETNÍM ŽLABU			MĚŘÍTKO: -	D.1.4.2.19