

K12 - ČSA

DÉLKA A DIMENZE POTRUBÍ, topná větev „vnitroblok“ K12 - ČSA

Dodávka ÚT a TV je celkem do 182 b.j.; vytápěná plocha 10.800,99 m².

=====

Od TZ po přípojku k objektu ČSA 32,34,36

Délka teplovodu 48 bm

ÚT 2x DN 150

TV výstup 1x DN 80

TV vrat 1x DN 80

Přípojka ČSA 32,34,36

Délka teplovodu 12 bm

ÚT 2x DN 100

TV výstup 1x DN 65

TV vrat 1x DN 40

Od přípojky 32,34,36 po přípojku ČSA 41

Délka teplovodu 28 bm

ÚT 2x DN 125

TV výstup 1x DN 80

TV vrat 1x DN 65

Přípojka Lidická 41

Délka teplovodu 24 bm

ÚT 2x DN 80

TV výstup 1x DN 50

TV vrat 1x DN 32

Od přípojky Lidická 41 po přípojku Lidická 43

Délka teplovodu 48 bm

ÚT 2x DN 100

TV výstup 1x DN 65

TV vrat 1x DN 40

Přípojka Lidická 43

Délka teplovodu 20 bm

ÚT 2x DN 80

TV výstup 1x DN 50

TV vrat 1x DN 32

Od přípojky Lidická 43 po objekt Lidická 45

Délka teplovodu 37 bm

ÚT 2x DN 80

TV výstup 1x DN 50

TV vrat 1x DN 32

Celková délka teplovodu od tepelného zdroje po objekt Lidická 45 je 217 bm

Délka rozvodů ÚT	DN 150	48 bm (96 m)
Délka rozvodů ÚT	DN 125	28 bm (56 m)
Délka rozvodů ÚT	DN 100	60 bm (120 m)
Délka rozvodů ÚT	DN 80	81 bm (162 m)

Délka rozvodů TV	DN 80	124 m
Délka rozvodů TV	DN 65	88 m
Délka rozvodů TV	DN 50	81 m
Délka rozvodů TV	DN 40	60 m
Délka rozvodů TV	DN 32	81 m

V Šumperku, listopad 2019

Ing. Jan Semrád



Příloha: PD od Ing. Zezuly z roku 2005