



LEGENDA POTRUBÍ:

- NAVŘENÉ POTRUBÍ - STUDENÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT"; S4 (ISDR 9)
- NAVŘENÉ POTRUBÍ - TEPLÁ VODA; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT"; S4 (ISDR 9)
- NAVŘENÉ POTRUBÍ - CÍKULACE; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT"; S4 (ISDR 9)
- NAVŘENÉ POTRUBÍ - POŽÁRNÍ VODOVOD; CELOPLASTOVÉ POTRUBÍ Z "PP-RCT"; S4 (ISDR 9)
- NAVŘENÉ PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT
- NAVŘENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z TRUB PVC-HT (PVC-KG)
- NAVŘENÉ VENTILAČNÍ POTRUBÍ KANALIZACE Z TRUB PVC-HT

LEGENDA ARMATUR:

- RV ROHOVÝ VENTIL S FILTREM - 1/2"x3/8"
- PRV KULOVÝ PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU - 1/2"x3/4"
- KK KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU, VNITŘNÍ ZÁVIT
- KKV KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU, S VYPOUŠTĚNÍM, VNITŘNÍ ZÁVIT
- ZU-1 ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA - KALICH PRO ÚKAPY DN 32, S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV
- ZU-2 ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKY A MYČKY DN 40/50
- ZU-3 PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU UZÁVĚRKOU PRO ODVOD KONDENZÁTU Z KLIMA. JEDNOTEK
- PVZ POJISTNÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU ISOČÁSTI DODÁVKY EL. OHŘÍVAČŮ
- VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT, VNĚJŠÍ ZÁVIT 1/2" x 3/4", SE ZÁTKOU, VRTULKA
- ZK ZPĚTNÁ KLAPEK ZÁVITOVÁ
- PRÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN 110/75/50, PRŮTOK - 37 l/s

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U50 UMÝVADLO DITURVITOVÉ ŠÍŘKY 55 cm SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ
- UM UMÝVÁTKO DITURVITOVÉ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A S UMÝVADLOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ
- K KLOZET ZÁVĚSNÝ V KOMBINACI S MONTÁŽNÍM PRVKEM, VČETNĚ SEDÁTKA
- KI KLOZET ZÁVĚSNÝ V KOMBINACI S MONTÁŽNÍM PRVKEM, VČETNĚ SEDÁTKA -PRO MOBILNÍ (MUSÍ BYT OSAZEN V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 398/2009)
- P PÍSOÁR S INFRAČERVENÝM SPLACHOVÁČEM A ELEKTRONIKOU 24V DC
- D DŘEZ NEREZOVÝ JEDNOJÍLNÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A DŘEZOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ
- DD DŘEZ NEREZOVÝ DVOUDÍLNÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A DŘEZOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ
- VL VÝLEVK DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU DŘEZOVOU BATERIÍ
- M MYČKA NÁDOBÍ
- E010 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 10 LITRŮ PRO SPODNÍ MONTÁŽ PŘÍKON 2 kW
- E020 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ URČENÝ PRO ZAVĚŠENÍ NA ZEĎ, OBJEM 20 LITRŮ, 5-74°C, 1-PE-N/AC 230 V/50 HZ.
- E0125 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ URČENÝ PRO ZAVĚŠENÍ NA ZEĎ, OBJEM 125 LITRŮ, 5-74°C, 1-PE-N/AC 230 V/50 HZ.
- H HYDRANT D 25/30, průtok: Q = 1,1 l/s; OSA HYDRANTU - 1,1-1,3 m NAD PODLAHOU

Zodp. projektant Vladimír Schertler <i>Schertler</i>	Vypracoval Vladimír Schertler <i>Schertler</i>	Kreslil Vladimír Schertler <i>Schertler</i>	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE	
Kraj: Olomoucký	Městský úřad: Šumperk		Formát	BxA4
Investor: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk			Měřítka	150
Stavba: EXPOZICE TEXTILNICTVÍ KLAPPEROTHOVA MANUFATURA ŠUMPERK - Přístavba, vestavba a stavební úpravy budovy Gen. Svobody 70/29, Šumperk			Datum	8/2019
			Účel	DSP
			Číslo zakázky	19/46a
Část: D.1.4e Technika prostředí staveb ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Číslo výkresu	Číslo paré
Název výkresu: SCHÉMA KANALIZACE (K01-K15)			ZT 07	