

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Jiří Frys - stavební projekce

Šumperk

Langrova 12

787 01 Šumperk

Vaše žádost ze dne, značka:
08.06.2018Naše značka:
005180062Vyřizuje:
Ing. Jan CidlíkŠumperk dne:
10.06.2018**Věc: Expozice textilnictví - Klappertova manufaktura Šumperk****Stanovisko k projektové dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Šumperk

Stavebník: Město Šumperk, nám. Míru č. 1, 787 01 ŠUMPERK

Projektant: Jiří Frys - stavební projekce, Langrova 12,
787 01 ŠUMPERK

Č. zakázky: 18/20

Datum: květen 2018

Předmětem předložené dokumentace je rozšíření stávajícího objektu přístavbou a SÚ budovy bývalé manufaktury (nové přípojky inženýrských sítí, úpravy a rozšíření zpevněných ploch kolem objektu). Jedná se o změnu užívání z objektu pro bydlení na víceúčelovou budovu občanské vybavenosti. Ve stávající budově jsou řešeny všechny místnosti určené pro veřejnost pro bezbariérové užívání. Výtah je navržen se třemi stanicemi (1.NP dvě úrovně - 0,45 m a +0,00 m a dále 2.NP na +3,20 m). Parkování osobních automobilů a BUS pro návštěvníky expozice textilnictví je řešeno v areálu bývalých kasáren v blízkosti křižovatky ul. Gen. Krátkého a Lidické.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme výhrady, nutno dodržet:

- Vstup do budovy** - přístupová komunikace pro pěší k hlavnímu vstupu do objektu musí mít šířku nejméně 1500 mm, chodník se sadovými obrubníky s min. v=60 mm nad úrovní pochozí plochy (dodržet alespoň jednostrannou vodící linii pro osoby se zrakovým postižením). Hlavní vstup z pouličního prostoru bezbariérový - před vstupem rovná plocha 1500 x 1500 mm a vstupní dveře musí mít šířku nejméně 1250 mm (hlavní křídlo dvoukřídlových dveří musí umožňovat otevření min. 900 mm). V PD je řešeno **správně**.
- Výtah** - zajišťuje propojení všech prostor určených pro veřejnost a je přístupný díky průchozí kabině jak z foyer, tak ze vstupní haly (překonání výškového rozdílu mezi místnostmi v hlavní budově a dvorním křídlem). Dodržet volnou plochu před nástupními místy do výtahu - min. 1500 x 1500 mm (míněno na osu vstupu do výtahové kabiny, ovladač musí být ve vzdálenosti 500 mm od hrany manipulační plochy). Vlastní klec výtahu musí mít š. min. 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm, šířka vstupu do výtahu min. 900 mm. Požadavky na provedení a vybavení výtahu - viz. **ČSN EN 81-70**. K překonání výškových rozdílů ve 2.NP bude upravena obnovená původní pavlač, která bude mít charakter rampy (připomínáme podélný sklon rampy 1:8 t.j. 12,5 %, který lze připustit - jde o změnu dokončené stavby). PD **vyhovuje**.
- Bezbariérová kabina WC** - doržet parametry viz. bod 5. Přílohy č. 3 k bezbariérové vyhlášce. U změn dokončených staveb lze rozměr kabiny snížit na min. 1600 x 1600 mm. Rozměr WC kabiny je **v souladu s požadavkem vyhlášky a tzv. přebalovacího pultu, připomínáme, že ve sklopné poloze nesmí pult zasahovat do manipulačního prostoru**.
- Parkoviště** - vyhrazené stání pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace musí být s **š. 3500 mm** a stání označit mezinárodním symbolem přístupnosti (svislé i vodorovné značení "vozičkář", technické řešení vyhrazeného stání viz. **bod 1.1.4. a 1.1.5. Přílohy č. 2 k výše uvedené vyhlášce MMR ČR č. 398/2009 Sb.**

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v PD pro stavební povolení odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

K vydání rozhodnutí o umístění stavby **nemáme námitek**, výše uvedené prvky přístupnosti budou začleněny do podmínek pro stavebního povolení. Vlastní realizace pak bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Poznámka: Úhradu poplatku ve výši 650,- Kč vč. DPH za posouzení a vypracování tohoto metodického stanoviska NIPI ČR Bezbariérové prostředí o.p.s. prosíme uhradit po obdržení faktury z ústředí NIPI ČR Bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova 44, 586 01 JIHLAVA.


NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT
-005-

Ing. Jan Cidlík, odborný konzultant

Adr. střediska: Dukelská 6, (Kostelecká 17), Jeseník (Prostějov)

Adr. doručovací: Blahoslavova 2, 787 01 Šumperk

736 127 871, jancidlík@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR