



JIŘÍ FRYS - Stavební projekce
Langrova 12
787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1106284138

Libor Smékal/ 800850860

Zábřeh/ 05.11.2019

Expozice textilnictví – Klapperothova manufaktura Šumperk: Přístavba, vestavba a stavební úpravy budovy Gen. Svobody 70/29, Šumperk

Sdělujeme Vám, že se ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se **nachází podzemní energetické zařízení s ochranným pásmem 1m oboustranně od trasy kabelu** v majetku provozovatele distribuční soustavy dle zakreslení ve Vaší situaci.

S vydáním stavebního povolení a realizací stavby souhlasíme s podmínkami:

- stavba nadzemních objektů a konstrukcí se nesmí dotknout trasy a ochranného pásma podzemních vedení
- inž. sítě v místě přiblížení k trase podz. vedení musí být provedeny dle ČSN 736005
- v místě dotčení trasy podzemních vedení zpevněnými plochami musí být dodržena norma ČSN 33 2000-5-52
- skutečná trasa a hloubka podzemního vedení musí být před dokončením projektu protokolárně vytyčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuce a.s. s vyhodnocením v PD
- pro činnosti v ochranných pásmech musí zhotovitel požádat o souhlas s činností dle energetického zákona č. 458/2000 Sb.
- za realizovatelnost, technickou správnost a dodržení všech platných předpisů a norem odpovídá projektant
- investor stavby je v plné míře odpovědný za případné škody na zařízeních ČEZ Distribuce, a. s., které by mohly vzniknout realizací nebo následným provozem jeho stavby
- pokud nebude prokázáno dodržení podmínek, se stavbou nesouhlasíme

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM-sítě Morava