



POTRUBÍ V ŠACHTÁCH ELEKTRO PROTIPOŽÁRNĚ IZOLOVÁNA (IZOLACE TL. 40 MM), NEBO OBLOŽENA
POTRUBÍ VE STĚNÁCH TEPELNĚ IZOLOVÁNA – IZOLACE TL. 10 MM
POTRUBÍ V PODLAZE TEPELNĚ IZOLOVÁNA – IZOLACE TL. 20 MM

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘITKO	POČ. A4	2	SVAZEK
Ing. PEŇÁZ	Ing. PEŇÁZ	Ing. KOTSCH	1:50	DATUM	11/2019	
			STUPEŇ	DPS		
ODBĚRATEL			<div><div><div><input checked="" type="checkbox"/> projektování</div><div><input checked="" type="checkbox"/> investorská činnost</div><div><input checked="" type="checkbox"/> inženýrská činnost</div><div><input checked="" type="checkbox"/> poradenská činnost</div></div><div><div> supring spol. s r. o.</div><div>787 01 Šumperk, Jesenická 65 tel. +420 583 280704 fax +420 583 214906 e-mail: supring@supring.cz</div></div></div>			
STAVBA	EXPOZICE TEXTILNICTVÍ - KLAPPEROTHOVA MANUFAKTURA, ŠUMPERK Přístavba, vestavba a stavební úpravy budovy Gen. Svobody 70/29, Šumperk					
ČÁST	D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 19 - 042		ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH VÝKRESU	DETAIL 1 - PŮDORYS 1.NP		ARCHIVNÍ ČÍSLO SG - 3 - 2423		VZ 06	