



LEGENDA NOVĚ NAVRHOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- NAVRŽENÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (V TRASE PŮVODNÍ), PE 50x4,6, délka 13,3 m
- NAVRŽENÁ PŘÍPOJKA PLYNU (NTL - 2 kPa) - PE 63x5,8, délka 6 m
- NAVRŽENÝ VNĚJŠÍ DOMOVNÍ PLYNOVOD ULOŽENÝ V ZEMI - PE 63x5,8, délka 18 m
- NAVRŽENÁ DOMOVNÍ KANALIZACE PVC KG-150, délka 23 m A DĚVĚ REVIZNÍ ŠACHTY
- NAVRŽENÉ VNĚJŠÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN 1-CYKY-J 4x70+CYKY-O 3x1,5

LEGENDA ZNAČEK

- HRANICE PARCEL DLE KN
- OBRYŠ OBJEKTU MANUFAKTURY DLE ZAMĚŘENÍ PROJEKTANTEM
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ POZEMKU MANUFAKTURY
- STÁVAJÍCÍ BRÁNY

LEGENDA OBJEKTŮ A PLOCH

- PŮVODNÍ SPRÁVNÍ BUDOVA MANUFAKTURY 499,2 m
- PLOCHA KOMUNIKACÍ TVOŘENÉ ASFALTEM
- REKONSTRUOVANÝ OBJEKT SKLADU
- NOVĚ NAVRHOVANÁ PŘÍSTAVBA, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 79,1 m
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- NOVĚ NAVRHOVANÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA DLÁŽDĚNÁ Z ŽULOVÝCH KOSTEK 95,5 m
- OBHRUBNÍK TVOŘEN ŽULOVÝMI KOSTKAMI KLADENÝMI DO SUCHÉHO BETONU
- NOVĚ NAVRHOVANÁ TERASA Z TERASOVÝCH PRKEN 31,5 m
- NOVĚ NAVRHOVANÝ PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK - ŘEŠEN SAMOSTATNÝM PROJEKTEM
- PLOCHA ZPF S VÝMĚROU 5 m ? (SOUČASTÍ TERASY)

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, mail: jiri@frys.cz	Stavebník	Město Šumperk náměstí Míru č. 1 787 01 Šumperk
Projektant části	MORAVEC group s.r.o. K Lužím 300, Víkřovice, 78813 IČ: 26861160, DIČ: CZ26861160	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura
Místo stavby	ŠUMPERK	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace pro provedení stavby (DPS) MG010819 10/2019
Název stavby	Expozice textilnictví – Klapperothova manufaktura Šumperk Přístavba, vestavba a stavební úpravy budovy Gen. Svobody 70/29, Šumperk		
Část	D.1.4d - TZB - Zařízení pro měření a regulaci D.1.4g - TZB - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů D.1.4h - TZB - Zařízení slaboproudé elektrotechniky		
Název výkresu Venkovní rozvody		Měřítko: 1:200	Číslo výkresu 03