



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PROSTŘEDÍ	E-OSVĚTLENOST
201	EXPOZICE	59.15	nebezpečné - BAZ BAZ BD3	200lk
202	MÍSTNOST PRO VÝTAH	10.41	nebezpečné - BAZ BAZ BD3 BD3	75k
203	UKLID	1.53	nebezpečné - AD2	200lk
204	ZAZEMĚNÍ ELEKTRO	6.34	nebezpečné - BC3	200lk
205	EXPOZICE	34.51	nebezpečné - BAZ BAZ BD3	200lk
206	EXPOZICE	28.89	nebezpečné - BAZ BAZ BD3	200lk
207	EXPOZICE	9.45	nebezpečné - BAZ BAZ BD3	200lk
208	EXPOZICE	33.77	nebezpečné - BAZ BAZ BD3	200lk
209	EXPOZICE	8.89	nebezpečné - BAZ BAZ BD3	200lk
210	EXPOZICE	31.57	nebezpečné - BAZ BAZ BD3	200lk
211	EXPOZICE	12.77	nebezpečné - BAZ BAZ BD3	200lk
212-213	EXPOZICE	55.32	nebezpečné - BAZ BAZ BD3	300lk
214	ÚČEBNA	22.20	nebezpečné - BAZ BAZ BD3	300lk
215	CHODBA	9.68	nebezpečné - BAZ BAZ BD3	100lk
216	WC ŽENY	2.24	nebezpečné - BAZ BD3	200lk
217	PŘEDSÍNĚ	2.00	nebezpečné - BAZ BD3	200lk
218	WC MUŽI	1.85	nebezpečné - BAZ BD3	200lk
219	ÚČEBNA	42.92	nebezpečné - BAZ BAZ BD3	300lk

ROZVODNÁ SOUSTAVA - 3 PEN - 50 Hz 230/400V sítě TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE			
Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce	Město Šumperk	
	Langrova 12, Šumperk 787 01	náměstí Míru č. 1	
	IC: 10644534, mail:jiri@frys.cz	787 01 Šumperk	
Projektant čísl	MORAVEC group s.r.o.	Ing. Pavel Mařina	
	IC: 258851180, IČ: 258851180, DIČ: CZ258851180	Ing. Pavel Mařina	
Město stavby	ŠUMPERK	Stupeň	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
		Zakázka číslo	MC010819
		Datum	10/2019
Název stavby	Expozice textilnictví - Křesťanská manufaktura Šumperk		
	Přístavba, vestavba a stavební úpravy budovy Gen. Svobody 70/29, Šumperk		
Číslo	D.1.4g - TZB - Zařízení pro měření a regulaci		
	D.1.4h - TZB - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetněbleskosvodu		
	D.1.4h - TZB - Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název výkresu	SCHEMATA ROZVODŮ SILNOPROUD+MaR - 2.NP	Stupeň	1:50
		Číslo výkresu	03