

[illegible]

ČÍSLO	NAZEV MÍSTNOSTI	ROZLOHA PROSTŘEDÍ	E - OVĚŘENÍ
101	REFEČE	56,47	nebezpečné - B2, B3
101a	SUVENÝRY	10,64	nebezpečné - B2, B3
102	EXPOZICE	38,65	nebezpečné - B2, B3
103	KANCELÁŘ	16,21	normální
104	WC ZAMĚSTNANCI KABINA	1,51	normální
104a	WC ZAMĚSTNANCI PŘEDSÍN	22,06	normální
104b	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	22,06	normální
105	MÍSTNOST PRO VÝTAH	10,43	nebezpečné - B2, B3, B3, B3
106	SCHODIŠTĚ	3,53	nebezpečné - B2, B3, B3
107	UKLID	2,54	nebezpečné - A2
108	EXPOZICE	49,02	nebezpečné - B2, B3
109	SÁTKA	12,08	normální
110	BADATELNA	13,76	nebezpečné - B2, B3
111	SÁL	50,26	nebezpečné - B2, B3, B3
112	WC ŽENY	2,84	nebezpečné - B2
112a	WC KABINA ŽENY	1,54	nebezpečné - B2
112b	WC KABINA ŽENY	1,14	nebezpečné - B2
113	WC MUŽI	4,06	nebezpečné - B2
113a	WC KABINA MUŽI	1,62	nebezpečné - B2
113b	WC KABINA MUŽI	1,62	nebezpečné - B2
114	WC IMOBILNÍ	2,58	nebezpečné - B3, B3
115	PŘEDSÍN	3,71	nebezpečné - B2, B3, B3
116	FOYER	78,71	nebezpečné - B2, B3
117	VSTUP DO KAVÁRNY	8,40	nebezpečné - B2, B3
118	ZÁZEMÍ KAVÁRNY	3,49	normální
118a	SÁTKA PERSONÁLU	1,35	normální
118b	WC ZAMĚSTNANCI	1,91	normální
119	KAVÁRNA	44,30	nebezpečné - B2, B3
120	TERASA KAVÁRNY	31,57	nebezpečné - A2, A4, A4B, A3, A3, A3, A3

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V sít' TN-C-S. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM Proudem DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Jiří Fíra – stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 tel.: 106434334, mail: jir@fyra.cz	Stavebník	Město Šumperk náměstí Míra č. 1 787 01 Šumperk
Projektant číslí	MORAVEC group s.r.o. K. Ládů 308, Václavovo náměstí 787 01 Šumperk, IČ: 222851168	Hodní projektant Zodp. projektant	Ing. Pavel Melara Ing. Pavel Melara Ing. Pavel Melara
Město státní	ŠUMPERK	Stupeň	Dokladováno pro provedení stavby (DPS)
Název stavby	Expozice textilnictví – Klášperská továrna Šumperk	Znakové číslo	1020/19
Číslo	Prístavba, vyzbrozová a stavební úpravy budovy Gen. Svobody 70/23, Šumperk D.1.4g, T2B – Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetněbleskovodu D.1.4h, T2B – Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Datum	
Název výpisu	Šchema rozvodů silnoprúd-MAR - 1, NP	Merito:	1:50
Číslo výpisu	05		

