

Výpočet denního osvětlení

Stavba : Zpracování PD - Lautnerova 1, Šumperk - zateplení objektu										Zakázkové číslo : 201957
Investor : Město Šumperk, náměstí Míru č. 1, 787 01 Šumperk										Stavební objekt :
			Požadované hodnoty			Vypočtené hodnoty				
Poř. číslo	Prostor	Trvalý pobyt	Třída zrakové činnosti	Hodnota činitele denní osvětlenosti - požadovaná minimální (%) průměrná (%)		Rovnoměrnost bočního osvětlení	Hodnota činitele denní osvětlenosti - požadovaná minimální (%) průměrná (%)		Rovnoměrnost bočního osvětlení	Poznámka
130	Konzultační místnost	ne	IV	1,5	5	ne	1,3	2,2	0,318	
131	Kancelář	ano	IV	1,5	5	ne	1,1	1,7	0,411	
132	Kancelář	ano	IV	1,5	5	ne	1,1	1,6	0,354	
133	Kancelář	ano	IV	1,5	5	ne	1,1	1,6	0,354	
134	Kancelář	ano	IV	1,5	5	ne	0,7	1,4	0,287	
135	Kancelář	ano	IV	1,5	5	ne	0,6	1,3	0,204	
136	Kancelář	ano	IV	1,5	5	ne	1,1	1,7	0,42	
137	Kancelář	ano	IV	1,5	5	ne	1,8	2,7	0,393	
138	Kancelář	ano	IV	1,5	5	ne	0,5	1,4	0,181	