


Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 92218/2020
Naše sp. zn.: 32139/2020 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 357
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 7. 9. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Budova MěÚ Lautnerova 1, Šumperk – snižování energetické náročnosti

Dotaz:

V technické zprávě oddíl 2 J je uvedeno „Izolace tepelné jsou na objektu řešeny převážně deskami z expandovaného fasádního polystyrénu EPS s grafitem ($\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$) v tloušťce 180 mm jako zateplení fasády.“ V rozpočtu v položce č. 18 je $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$.

18.	H	28376046	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 180mm	m2	1 176,91		–	CS ÚRS 2019 02
-----	---	----------	--	----	----------	--	---	-------------------

Plný popis: deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 180mm

Jaká hodnota součinitele λ platí?

Odpověď:

Platí λ uvedená v technické zprávě projektové dokumentace tj. $0,031 \text{ W/mK}$.

S pozdravem

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic