



## POZNÁMKA

- NUCENÉ VĚTRÁNÍ ZAJIŠTĚNO POTRUBÍM FLEXO KRUHOVÉ DN 150 MM VEDENÉ POD STROPEM, PŘÍZNANÉ, NAPOJENO NA EXTERIÉR PRŮRAZEM 150/150 MM DO FASÁDY.
- VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM, OVLÁDÁNO SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM
- ROZVODY PROVÉST PODLE PLATNÝCH NOREM, DOLOŽIT REVIZE



**0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA I.NP**

PROJEKTANT	ING.MILAN ŠPERLICH		
MÍSTO	6.ZŠ ŠUMPERK, ŠUMAVSKÁ 21, 787 01 ŠUMPERK		
INVESTOR	MĚSTO ŠUMPERK, NÁM.MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK		
ČÁST PROJEKTU	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ	TECHNICKÁ POMOC
NÁZEV PROJEKTU	6.ZŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY V HYGIENICKÝCH ZARÍZENÍCH V 1.NP PAVILON "C" A VE 2.NP A 3.NP PAVILON "A"	DATUM	ČZAK.
		11/2020	40/2020
NÁZEV VÝKRESU	PAVILON "C"	MĚRÍTKO	Č.VÝKRESU
	PŮDORYS 1.NP - SCHÉMA VZT	1:50	D.1.1005