

Zadavatel veřejné zakázky**Podniky města Šumperka a.s.**

Slovanská 21/255, 787 01 Šumperk

IČ: 65138163

Administrátor veřejné zakázky**MAS Horní Pomoraví o.p.s.**

Hlavní 137, 788 33 Hanušovice

IČ: 27777146

2. Vysvětlení zadávací dokumentace

„Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A“

Na základě níže uvedené žádosti ze dne 10. 3. 2021 uchazeče podané přes profil zadavatele podáváme vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A.

Otázky uchazeče:

Ve výkazu výměr ve SO 01_01 Přístavba zimního stadionu jsou v oddílech podlahy keramické a povlakové uvedeny jen výměry pro 1.NP. Předmětem tohoto výběrového řízení není 2.NP. Jak máme rozpoznat co je předmětem plnění, zda něco ve výkazu nechybí, když výkaz neobsahuje kompletní dílo dle předložené projektové dokumentace. Jak se bude při realizaci díla nahlížet na to když ve výkazu výměr pro tuto etapu bude něco chybět a uchazeč to nepoznal.

Vysvětlení:

Soupisu prací a dodávek stavby, který je přílohou č. 1.2 zadávací dokumentace obsahuje realizaci podlah v 2.NP. Zmíněné povlakové podlahy v 1.NP je speciální PVC krytina uzpůsobená pro pohyb v bruslích, proto není v 2.NP. Jak je uvedeno v kap. 771: Podlahy z dlaždic, tak ta v položce č. 1 s kódem 771474112, pol. 5 s kódem 771574111 a jiných je jasně uvedeno, že realizace keramických podlah bude provedena dle výkresu D-06 v 2.NP.

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází k změně povahy plnění či změně zadávacích podmínek. Výše uvedené vysvětlení nemají vliv na obsah nabídek. Proto nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Šumperku 10.3.2021

Karel Hošek
administrátor zadávacího řízení
MAS Horní Pomoraví o.p.s.