



E2

Nové LED nouzové svídldlo vestavné, IP20, 1hod, area

Nový vestavný pohybový spínač, IP20, 230V

Napojovací krabice acidur

A Napojení na stávající světelný okruh, chodba. Kabel CYKY-J 3x1,5 v liště LV 20x20.

Nouzové svítidlo E2 bude připojeno na trvalou fázi světelného okruhu. Svítící pouze při výpadku.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 400/230 V síť TN-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM Proudem dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, mail:jiri@frys.cz	Stavebník	Město Šumperk náměstí Míru č. 1 787 01 Šumperk
Projektant části	MORAVEC group s.r.o. K Lužim 300,Vlkovovice 78813 IČ:26861160 , DIČ:CZ26861160	Hlavní projektant Zodp. projektant Výpracoval	Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura
Místo stavby	ŠUMPERK	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace provedení stavby MG010519 05/2019
Název stavby	SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO SEVER - VÝTAH D.1.1 - TECHNICKÁ 5. ŠUMPERK		
Část	D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení silnoproudé elektrotechniky,bleskosvod		
Název výkresu	Měřítko:		Číslo výkresu
Schéma silnoproudých rozvodů - 2.NP		1:50	06