



JIŘÍ FRYS - Stavební projekce
Langrova 12
787 01 Šumperk

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1103540811

Libor Smékal/ 800850860

Zábřeh/ 08.04.2019

Společenské středisko Sever - výtah, Temenická 5, Šumperk, Město Šumperk

Sdělujeme Vám, že se ve Vámi uvedeném zájmovém prostoru se **nachází podzemní energetické zařízení s ochranným pásmem 1m oboustranně od trasy kabelu** v majetku provozovatele distribuční soustavy dle zakreslení ve Vaší situaci.

S vydáním stavebního povolení a realizací stavby souhlasíme s podmínkami:

- Vzhledem k nedovolenému přiblížení stavby výtahu k trase podzemního vedení NN musí být toto přeloženo a dochráněno na náklady investora dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce podepsané před vydáním stavebního povolení
- stavba se nesmí dotknout trasy a ochranného pásma podzemních vedení
- v místě dotčení trasy podzemních vedení zpevněnými plochami musí být dodržena norma ČSN 33 2000-5-52
- za realizovatelnost, technickou správnost a dodržení všech platných předpisů a norem odpovídá projektant
- investor stavby je v plné míře odpovědný za případné škody na zařízeních ČEZ Distribuce, a. s., které by mohly vzniknout realizací nebo následným provozem jeho stavby

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM-sítě Morava