

Zadavatel veřejné zakázky**Podniky města Šumperka a.s.**

Slovanská 21/255, 787 01 Šumperk

IČ: 65138163

Administrátor veřejné zakázky**MAS Horní Pomoraví o.p.s.**

Hlavní 137, 788 33 Hanušovice

IČ: 27777146

4. Vysvětlení zadávací dokumentace**„Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A“**

Na základě níže uvedené žádosti ze dne 12. a 15. března 2021 uchazeče podané přes profil zadavatele podáváme vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – Etapa 3A.

Otázky uchazeče:

Dobrý den,

prosím o info, čím nahradit litinové článkové radiátory nebo jak tyto položky ocenit. Dle informace z velkoobchodu byla výroba článků ukončena a již je není možné objednat. Prosím o uvedení alternativního výpisu radiátorů.

Děkuji.

Vysvětlení:

Zadavatel z důvodu charakteru užívání objektu požaduje dodání odolných radiátorů, proto požaduje dodání litinových článkových radiátorů popř. obdobného zboží.

Otázky uchazeče:

Dveře vnitřní jsou v projektové dokumentaci popsány jako dřevěné. Některé mají uvedenou požární odolnost DP1 což dřevěné dveře nesplňují. Tyto dveře musí být z materiálu A1 nebo A2 nebo z B-F umístěných mezi A.

Vysvětlení:

Dveře s požární odolností DP1 dodat v odpovídající materiálové charakteristice splňující tuto podmínku. Dřevo nebo spíše imitaci dřeva uvažovat jako design/dekor korespondující s ostatními dveřními výplněmi v objektu.

Otázky uchazeče:

Položky ve výkazu výměr uvádějí montáž dveří s výplní Pb. Takové dveře ve výkresové dokumentaci nejsou. Má to nějaký důvod proč je tato položka v rozpočtu použita? Prosím o vysvětlení nebo případnou úpravu položek na montáž dveří dřevěných.

Vysvětlení:

Položky ve výkazu výměr uvádějí montáž dveří s výplní Pb což je překlep, má být montáž dveří požárních viz níže.

13.	SP	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	9,0
-----	----	-----------	---	-----	-----

19.	SP	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,0
-----	----	-----------	---	-----	-----

5.	SP	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,0
8.	SP	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,0

Otázky uchazeče:

Prosím o objasnění plnění termínů realizace.

V zadávací dokumentaci jsou na straně 3 termíny od 26.7.2021, přitom na straně č. 9 ZD je převzetí staveniště až 30.4.2022.

Termíny jsou pro nás důležité v návaznosti na vypracování harmonogramu sítové analýzy s uzlovými body.

Str.3

Provedení stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu v Šumperku je rozděleno do dvou etap, a to z důvodu, že realizace stavebních úprav nesmí omezit průběh hokejové sezony vč. přípravy sportoviště na hokejovou sezónu. Realizace díla musí umožnit ledování plochy zimního stadionu Šumperk od 1. 8. 2021 do 31. 3. 2022. V případě realizace 1. etapy v roce 2022 je zhotovitel zavázán umožnit ledování plochy zimního stadionu v termínu 1. 8. 2022 do 31. 3. 2023. Vybraný zhotovitel musí do 26. 7. daného roku dokončit instalaci svislé konstrukce oddělující zimní stadion a přístavbu vč. provizorní výplní otvorů (viz stručný popis 1. etapy níže) a jiných úkonů nezbytných pro zajištění běžného provozu zimního stadionu. Zároveň režim BOZP a práce na staveništi se musí v době ledování plochy plně přizpůsobit provozním podmínkám uživatelů zimního stadionu (tj. tréninkům, zápasům či mistrovským utkáním ledního hokeje). Proto uchazeč ve své nabídce kromě návrhu harmonogramu stavby předloží pomoci metody síťové analýzy (metoda kritické cesty) uzlové body dodávky s tím, že prokáže maximální možnou lhůtu výstavby 1. etapy do 26. 7. daného roku a celkové realizace díla. Součástí předmětu plnění je i provedení souvisejících prací a činností zajišťujících odpovídající zabezpečení staveniště proti vniknutí návštěvníků a uživatelů zimního stadionu.

Str. 9

4.1. Předpokládaná doba podpisu smlouvy a lhůta dokončení díla

- Předpoklad podpisu smlouvy o dílo: od 12. 4. do 31. 8. 2021,
- **Zahájení stavebních prací:** 2 týdny od doručení písemné výzvy zadavatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Zadavatel výzvu k převzetí staveniště zašle nejpozději však 30. 4. 2022.
- **Milníky dodání:** dokončení 1. etapy do 26. 7. 2021 resp. 26. 7. 2022, tak aby bylo možné zahájit ledování plochy zimního stadionu v daném roce
- **Milníky průběžné realizace:** dle smlouvy o dílo kap. IV.11
- **Lhůta dodání:** je 72 týdnů od převzetí staveniště, které bude předáno na základě písemné výzvy zadavatele odeslané nejpozději 30. 4. 2022.

Vysvětlení:

Termín realizace díla je významně ovlivněn potřebou zadavatele pro zachování běžného provozu zimního stadionu (ledové plochy) v zimní sezóně. Proto je určen termín konce 1. etapy 26. července daného roku. Dalším aspektem je rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Národní agentury sportu, které může být vydáno v dubnu až červenci 2021. Proto je termín podpisu kupní smlouvy nastaven na dlouhé období až 31. 8. 2021.

Otázky uchazeče:

Žádáme o vysvětlení článku smlouvy II.1.a

Znění článku:

Předmětem této smlouvy o dílo je kromě zhotovení stavby dle projektové dokumentace i dodání tenzometrické váhy SSG pro měření SWE na střechu přístavby. Dodání a montáž tohoto zařízení není součástí projektové dokumentace. Zhotovitel požaduje dodání, nainstalování a zprovoznění zařízení s těmito parametry.

Myslíme si, že je zde chyba ve znění - "Zhotovitel požaduje dodání.." Ve výkazu výměr pro ocenění tato položka chybí. Žádáme o její doplnění a přesnou specifikaci způsobu osazení a napojení.

Vysvětlení:

Osazení a napájení bude řešeno dle požadavků výrobce tenzometrické váhy SSG pro měření SWE.

Tímto vysvětlením č. 4 zadávací dokumentace nedochází k změně povahy plnění či změně zadávacích podmínek. Výše uvedené vysvětlení nemají vliv na obsah nabídek. Proto nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Šumperku 15. 3. 2021

Karel Hošek
administrátor zadávacího řízení
MAS Horní Pomoraví o.p.s.