


PAVILON A2
PŮDORYS 2.NP - VZDUCHOTECHNIKA



ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKA
			PODLAH	OZN.	STĚN	
2.01	WC DĚTI	6,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER.OBKŁAD v.1,5 m, ostat.MALBA	
2.02	UMÝVÁRNA DĚTI	12,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER.OBKŁAD v.1,5 m, ostat.MALBA	
2.03	ŠATNA DĚTI	19,85	PVC LINO	původní	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	
2.04	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL	3,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	
2.05	KOUPELNA PERSONÁL	1,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	KER.OBKŁAD v.1,8 m, ostat.MALBA	
2.06	WC PERSONÁL	1,29	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	
2.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	
2.08	ZÁDVEŘÍ	4,74	PVC LINO	původní	VÁPENNÁ OMÍTKA, MALBA	

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ SPIRO
- POTRUBÍ FLEXO

Uchycení potrubí vč. táhel, konzol, objímek atp. je součástí dodávky potrubí.


Přesné osazení prvků viditelných v interiéru je nutné před realizací koordinovat s vedením elektřiny, ZTI, UT a požadavky zpracovatele stavební části.


Do odsávaných prostor je nutné zajistit přívod vzduchu.
Do vnitřních prostor bude zajištěn přívod vzduchu osazením dveří bez prahů event. mřížek viz. PD stavební část.

Spínání ventilátorů, regulace a ovládání viz. PD část elektro.

PŘED NÁPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY JE TŘEBA PROVĚŘIT JEJICH STAV A FUNKČNOST!

Těsnění prostupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PBR systémovým řešením.





Ing. Kateřina Juránková
Na Balné 94, 789 61 Bludov
Tel.: 603219132, GSM: 723465580
jurankova.katerina@iscsl.cz

Zodp.projektant: Ing. Juránková Kateřina
Výpracoval: Ing. Juránková Kateřina
Kreslil: Ing. Juránková Kateřina
Investor: Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ
MŠ Prievidzská č. 2613 Šumperk, k.ú. Dolní Temenice 764442
Část: 0.1.4. TPS I a) VZT, b) ZTI

Název výkresu: PAVILON A2 – PŮDORYS 2.NP – VZT

Mřítko: 1:50

Číslo výkresu: 3

Datum: 07/2020
Stupeň: DSP
Číslo zakázky: 38/2020
Počet A4: 8

Číslo výkresu: 3