

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 50685/2021
Naše sp. zn.: 41719/2021 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 357
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 30. 4. 2021

Vysvětlení zadávacích podmínek

VZMR: Veselá školka pracoviště Prievidzská – stavební úpravy sociálních zařízení

Dotaz:

Ve výkazu výměr Elektro u obou pavilonů A1 a A2 je pod pol.č.94 je uvedeno:
94 M PRL7200704-01-NN Materiál související s přeložkami a demontážních prací, včetně ostatního příslušenství SET 1,000
Pro zodpovědné ocenění položky je nutné uvést případné délky přeložek a materiál.

Odpověď:

Skutečný materiál nelze přesně specifikovat, jelikož se jedná o položku materiálových náhrad (například kabelů skrytých ve stěnách apod)
Pro potřeby ocenění lze položku nacenit stejně jako 75m kabelu typu CYKY-J 4x10.

Co se týče montážních prací k této materiálové položce, tak je v rozpočtu uvažováno s 30 hodinami. Zmiňujeme to z důvodu přehlednosti, že tyto dvě položky spolu souvisí a že se s dalšími montážními pracemi neuvažuje.

S pozdravem

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic