LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

PŘELOŽKA	STÁVAJÍCÍ	POPIS
SO 471		KABEL NN – PODZEMNÍ
SO 472		KABEL VN – PODZEMNÍ
		PLYN NTL
		PLYN STL
		TEPLOVOD
		VODOVOD
		KANALIZACE JEDNOTNÁ
		KANALIZACE DEŠŤOVÁ – PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI
SO 370		SDĚLOVACÍ KABEL CETIN
SO 473		SDĚLOVACÍ KABEL CETIN – NOVÁ SPOJKA NA VEDENÍ
		VODAFONE OPTICKÝ KABEL
SO 474		VODAFONE KOAXIAL
		AQUA MORAVA NET SDĚLOVACÍ KABEL
		SDĚLOVACÍ VEDENÍ – SELECT SYSTEM –PŘEDPOKLÁDANÉ VEDENÍ (NEOVĚŘENÁ TRASA)
	SO 473.2	ZNAČENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

LEGENDA ČAR:

- NAVRHOVANÉ HRANY III. ETAPY VÝSTAVBY
- HRANY NÁSLEDNÝCH ETAP VÝSTAVBY (SOUČÁST JINÉHO POVOLENÍ)
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (ODDĚLENÍ PARK. STÁNÍ VIZNAČENÉ DLAŽBOU)
- HRANY KATASTRU (Dolní Temenice 764442)
- chodník
- vozovka nová
- plochy kontejnery
- parkoviště

SO 470.1 - Veřejné osvětlení - část A

- zemní kabel veřejného osvětlení CYKY–J 4x16 v celí trase v kabelové chráničce 63 spolu s kabelem VO zemnící vodič FeZn 10mm
  Délka trasy výkopu ..... 152 metrů
- XXX nové sadové stožáry o výšce 5 metrů nad zemí Led svítidlo typ – dle požadovaná správce veřejného osvětlení
  1 - kus
- XXX nové poulční stožáry o výšce 6,2 metrů nad zemí s výložníkem V 1/89 – 1500 Led svítidlo typ – dle požadovaná správce veřejného osvětlení
  4 - kusy
- demontovaný stávající zemní kabel veřejného osvětlení – trasy mimo navržené trasy VO
  Délka trasy výkopu .....138 metrů - mimo trasu nového kabelu
- demontovaný stávající sadový stožár veřejného osvětlení
- K Hloubkově o velikostně nastavitelné komory Integrál 2436 – rozměry 800x1095xx1060, pozinkované dno
  1 kus
- HDPE zelená 40/33
- Mikrotrubička zelená Duraline 12/8 – každé svítidlo bude napojeno samostatně z komory

SO 470.1 - Veřejné osvětlení - část A- vytyčení stožárů

Označení stožáru	Souřadnice X	Souřadnice Y
988	1077715.66m	563312.82m
1066	1077694.34m	563330.50m
1065	1077672.14m	563349.15m
1064	1077657.08m	563361.91m
1063	1077644.04m	563326.12m

Poznámka

Stávající inženýrské sítě byly zakresleny do PD dle podkladů od správců inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací dodavatel stavebních prací požádá správce inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení a provedou o tom zápis do stavebního deníku.

Rozvodná soustava: 3+PEN stř. 50Hz–400/TN–C
Ochrana před nebez . dotyk. napětím: automatickým odpojením od zdroje

SO 400

Ateliér DPK, s.r.o.
Šumavská 416/15
602 00 Brno
tel./fax: 541240616
atelier@atelier-dpk.cz

PROJEKTANT		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Soldán	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Kateřina Mlčová Polesná	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Petr Soldán	
VYPRACOVAL	Ing. Martin Hedvík	

PROJEKTANT ČÁSTI PD		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Grepl	Grepl
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Grepl	Grepl
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Grepl	Grepl

INVESTOR: Město Šumperk, zastoupený MěÚ Šumperk odborem RÚI, Jesenická 31, 787 01 Šumperk	DATUM: 12/2020
NÁZEV ZAKÁZKY: Revitalizace ulice Šumavská - III.etapa - část A	ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE: 15_09_150_13
	ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE:
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Projektová dokumentace pro provádění stavby	MĚŘÍTKO: 1:250
OBJEKT: SO 470.1 - Veřejné osvětlení - část A	FORMÁT: 10 x A4
ČÁST: D. Dokumentace objektů	PARÉ:
DOKUMENT (VÝKRES): Koordinační situace veřejného osvětlení	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE: D.4.2.2.