

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 73837/2021
Naše sp. zn.: 43229/2021 RUI/EMLO

Vyřizuje: Emilie Lovichová
Tel.: (+420) 583 388 307
E-mail: emilie.lovichova@sumperk.cz
Datum: 23. 6. 2021

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace

Regenerace panelového sídliště Šumperk - SEVER, Revitalizace ul. Šumavská - III. etapa

Dotaz č. 1

Máme problém s oceněním položky:
část A – SO 172.1

21	M	56245141	dlažba zatravnňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 v=60mm	m2	1 396,830
----	---	----------	---	----	-----------

PP

dlažba zatravnňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm

pod tímto kódem je v databázi ÚRS uveden popis:

56245141 dlažba zatravnňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50 mm

výšku 60 mm nikdo nevyrábí. Stejný problém je i na části – B.

Prosíme o opravu textu položky dle použité databáze. Prosíme o rozdělení výměry dle jednotlivých použitých roštů.

Vysvětlení:

Jedná se o plastové rošty rozměrů 800 mm x 400 mm, výška těchto roštů je 60 mm. Oka jsou uzpůsobena pro kladení dlažby 74 mm x 74 mm výšky 48 mm. V místě zatravnění jsou užity stejné rošty jako pro místa s dlažbou.

Položky 21, 24, 25 byly opraveny. Zveřejňujeme opravený výkaz výměr na část A i část B.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 7.7.2021 do 14.00 hodin.

Ing. Pavel Volf

vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic