



LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 1.NP			
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA
101	ZÁDVĚŘÍ	4,31	2500
102	ŠATNA	19,41	2500
103	UMÝVÁRNA	12,24	2500
104	KLOZETY	8,42	2500
105	HERNA / LEHÁRNA	74,25	2800
106	PRACOVNA	55,13	2800
107	SKLAD LEHÁTEK	2,81	2500
108	SKLAD HRAČEK	3,12	2500
109	KUCHYŇKA	7,52	2500
110	ŠATNA - UČITELÉ	3,60	2500
111	SPRCHA-UČITELÉ	2,51	2500
112	WC	1,1	2500
113	VSTUPNÍ HALA	10,48	2500
114	CHODBA	15,51	2500
115	SKLAD	6,01	-
116	SKLAD	2,56	2500
117	ÚKLIDOVÁ M.	1,20	2500
118	VÝTAH	1,02	2500
119	ŠATNA - PERSONÁL	7,08	2500
120	WC - VENKOVNÍ	2,84	2500
121	SKLAD, VÝMĚNÍK	24,66	2500
122	SKLAD	13,07	2500

LEGENDA

	ZÁSUVKA ETHERNET, 1x RJ45
	DATOVÝ ROZVADEČ (RACK)
	DVEŘNÍ VIDEOTELEFON
	VIDEOTELEFON
	OSTŘEDNA VIDEOTELEFONU
	ČTEČKA OTISKŮ PRSTŮ
	WINPAD – IDENTIFIKAČNÍ BIOMETRICKÝ TERMINÁL
	EL. ZÁMEK
	ODCHODOVÉ TLAČÍTKO
	POHYBOVÉ ČIDLO PIR
	POŽÁRNÍ DETEKTOR
	VNITŘNÍ SÍRÉNA
	VNITŘNÍ ANTÉNA SYSTÉMU EZS
	OSTŘEDNA EZS
	DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
	ROZVADEČ / ROZVODNICE

POZNÁMKA: PRVKY ZAKRESLENY ČERNÉ JSOU STÁVAJÍCÍ;
BUDE PROVEDENA JEJICH PŘÍP. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ.

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU

3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN-C, TN-C-S, TN-S
1 NPE, AC 50HZ, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:

- 412. OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA
- 412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- 412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTÍ
- 412.5 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁŇICÍ
- 413. OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠE
- 413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ
- 413.2 OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRANY II

 STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení				
	Zhotovitel: ASA expert a.s. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lelečnická 626/24 719 00 Ostrava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891		Kontakt zhotovitele: http://www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel.: 596 110 035
	Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný	Podpis: Mgr. Vlastimil Lacko	Č. zakázky: 60/04/2020	Objednatel: Město Šumperk nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk
		Vypracoval: Ing. Pavel Srkal	Kontroloval: Ing. Pavel Srkal	Datum: 10/2020	
	Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení		Formát: 630x594		
			Část: D		
			Objekt: S001		
			Díl: D.1.4.5.b		
	Výkres: SLABOPROUDÉ ROZVODY - 1.NP			Měřítko: 1:50	
Datum:				Č. výkr.: D.1.4.5.b - 03	