

**ASA expert a.s.**Lešetinská 626/24  
719 00 Ostrava

Vaše značka, Č.j.: 2020315430  
0000146366  
ze dne : 10.09.2020  
Naše značka : Mai  
Vyřizuje : Renata Maixnerová, 777 221 297  
V Šumperku dne: 14.09.2020

**Vyjádření k technické infrastruktuře**

Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a – rekonstrukce sociálního zařízení

Na základě žádosti ze dne 10.09.2020 Vám sdělujeme, že při akci: „**Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a – rekonstrukce sociálního zařízení**“ dle předložené dokumentace **dojde** k dotčení sítí – teplovodů v naší správě.

Teplovod je uložen na p.č. 61/11, k.ú. Dolní Temenice v pískovém loži v železobetonovém kanálu 120-150 cm hluboko, zakryt zelenou výstražnou fólií. Šířka teplovodu je 120cm.

Stavebními pracemi požadujeme nenarušení tělesa teplovodu a dodržení ochranného pásma teplovodu (ochranné pásmo teplovodu 2,5m od středu teplovodu v horizontální poloze dle Zákona č. 458/2000 Sb., § 87, odst.2 – Energetický zákon).

Důvod podání žádosti : Existence sítí

S úctou



Ing. Roman Macek  
Předseda představenstva

Příloha : schéma teplovodu

