



LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 1.NP			
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA
101	ZÁDVĚŘÍ	4,31	2500
102	ŠATNA	19,41	2500
103	UMÝVÁRNA	12,24	2500
104	KLOZETY	8,42	2500
105	HERNA / LEHÁRNA	74,25	2800
106	PRACOVNA	55,13	2800
107	SKLAD LEHÁTEK	2,81	2500
108	SKLAD HRAČEK	3,12	2500
109	KUCHYŇKA	7,52	2500
110	ŠATNA - UČITELÉ	3,60	2500
111	SPRCHA-UČITELÉ	2,51	2500
112	WC	1,1	2500
113	VSTUPNÍ HALA	10,48	2500
114	CHODBA	15,51	2500
115	SKLAD	6,01	-
116	SKLAD	2,56	2500
117	ÚKLIDOVÁ M.	1,20	2500
118	VÝTAH	1,02	2500
119	ŠATNA - PERSONÁL	7,08	2500
120	WC - VENKOVNÍ	2,84	2500
121	SKLAD, VÝMĚNÍK	24,66	2500
122	SKLAD	13,07	2500

LEGENDA	
	ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V(16A), IP20
	ZÁSUVKA 230V(16A), JEDNONÁSOBNÁ, S CLONKAMI, S VÍČKEM, IP40
	ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V(16A), IP20
	ZÁSUVKA DO VLHKA 230V(16A), IP44
	PEVNÝ VÝVOD 24V
	PEVNÝ VÝVOD 230V, 1F
	PEVNÝ VÝVOD 400V, 3F
	SENZOR SVĚTLA
	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
	ROZVADĚČ / ROZVODNICE

POZNÁMKA: PRVKY ZAKRESLENY ČERNÉ JSOU STÁVAJÍCÍ;  
BUDE PROVEDENA JEJICH PŘÍP. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU  
3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN-C, TN-C-S, TN-S  
1 NPE, AC 50HZ, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED ŮRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
412. OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA  
412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTÍ  
412.5 DOPLŮKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁŇAČI  
413. OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠĚ  
413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPAJENÍ  
413.2 OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRANY II

	Akce: <b>Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení</b>		
	Zhotovitel: <b>ASA expert a.s.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	Adresa zhotovitele: Lélečnická 626/24 719 00 Ostava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel.: 596 110 035
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný	Podpis:	Č. zakázky: 60/04/2020
	Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko	Podpis:	Datum: 10/2020
Datum:	Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal	Kontroloval: Ing. Pavel Srkal	Formát: 630x594
	Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení	Objekt: D	Část: SO01
Výkres: <b>ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ OKRUHY - 1.NP</b>			Díl: D.1.4.5.b
			Měřítko: 1:50
			Č. výkr.: <b>D.1.4.5.b - 02</b>