



LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 1.NP			
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA
101	ZÁDVĚŘÍ	4,31	2500
102	ŠATNA	19,41	2500
103	UMÝVÁRNA	12,24	2500
104	KLOZETY	8,42	2500
105	HERNA / LEHÁRNA	74,25	2800
106	PRACOVNA	55,13	2800
107	SKLAD LEHÁTEK	2,81	2500
108	SKLAD HRAČEK	3,12	2500
109	KUCHYŇKA	7,52	2500
110	ŠATNA - UČITELÉ	3,60	2500
111	SPRCHA-UČITELÉ	2,51	2500
112	WC	1,1	2500
113	VSTUPNÍ HALA	10,48	2500
114	CHODBA	15,51	2500
115	SKLAD	6,01	-
116	SKLAD	2,56	2500
117	ÚKLIDOVÁ M.	1,20	2500
118	VÝTAH	1,02	2500
119	ŠATNA - PERSONÁL	7,08	2500
120	WC - VENKOVNÍ	2,84	2500
121	SKLAD, VÝMĚNÍK	24,66	2500
122	SKLAD	13,07	2500

LEGENDA	
✕	SVĚTLIDLO STROPNÍ, PŘISAZENÉ
✕	SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ, PŘISAZENÉ
⊗	SVĚTLIDLO STROPNÍ, PŘISAZENÉ, IP44
⊗	SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ, PŘISAZENÉ, IP44
✕	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, LED, DOBA PROVOZU MIN. 1 HOD
⊗	SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ S POHYBOVÝM PIR ČIDLEM, IP44
LED	SVĚTLIDLO LED, VESTAVNÉ
LED	SVĚTLIDLO LED, VESTAVNÉ
LED	SVĚTLIDLO LED, VESTAVNÉ
⚡	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ – ŘAZ.1
⚡	STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ.6
⚡	TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ
⚡	VENTILÁTOR, ČASOVÝ DOBĚH
⚡	SENZOR SVĚTLA
⚡	DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
⚡	ROZVADĚČ / ROZVODNICE

POZNÁMKA: PRVKY ZAKRESLENY ČERNĚ JSOU STÁVAJÍCÍ;  
BUDE PROVEDENA JEJICH PŘÍP. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ.

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU  
3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN-C, TN-C-S, TN-S  
1 NPE, AC 50HZ, 230V, TN-S  
  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:  
412. OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA  
412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY  
412.5 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁŇICÍ  
413. OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠĚ  
413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ  
413.2 OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRANY II

	Akce: <b>Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení</b>		
	Zhotovitel: <b>ASA expert a.s.</b> ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO	Adresa zhotovitele: Ledetinská 626/24 719 00 Ostrava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891	Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel.: 596 110 035
Razítko, podpis:	Zodpovědný projektant: Podpis: tel: 607 056 096 <b>Ing. Radek Spurný</b>	Č. zakázky: <b>60/04/2020</b>	Objednatel: <b>Město Šumperk</b> nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk
	Vypracoval: <b>Mgr. Vlastimil Lacko</b>	Datum: <b>10/2020</b>	
	Autorizovaný inženýr projektu: Kontroloval: <b>Ing. Pavel Srkal</b> <b>Ing. Pavel Srkal</b>	Formát: <b>630x594</b>	
	Stupeň: <b>Dokumentace pro stavební povolení</b>	Část: <b>D</b>	
Datum:	Výkres: <b>OSVĚTLENÍ, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - 1.NP</b>	Objekt: <b>SO01</b>	Měřítko: <b>1:50</b>
		Díl: <b>D.1.4.5.b</b>	Č. výkr.: <b>D.1.4.5.b - 01</b>