



LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 2.NP			
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA
201	CHODBA	10,63	2500
202	ŠATNA	19,41	2500
203	UMÝVÁRNA	12,24	2500
204	KLOZETY	8,42	2500
205	HERNA / LEHÁRNA	74,25	2800
206	PRACOVNA	55,13	2800
207	SKLAD LEHÁTEK	2,81	2500
208	SKLAD HRAČEK	3,12	2500
209	KUCHYŇKA	7,52	2500
210	ŠATNA - UČITELÉ	3,60	2500
211	SPRCHA-UČITELÉ	2,51	2500
212	WC	1,10	2500
213	SCHODIŠTĚ	11,30	2500
214	CHODBA	19,88	2500
215	SKLAD	2,56	2500
216	STROJOVNA VÝTAHU	1,20	2500
217	VÝTAH	1,02	-

LEGENDA

✕	SVĚTLIDLO STROPNÍ, PŘÍSAZENÉ
✕	SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ, PŘÍSAZENÉ
⊗	SVĚTLIDLO STROPNÍ, PŘÍSAZENÉ, IP44
⊗	SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ, PŘÍSAZENÉ, IP44
✕	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, LED, DOBA PROVOZU MIN. 1 HOD
☼	SVĚTLIDLO NÁSTĚNNÉ S POHYBOVÝM PIR ČIDLEM, IP44
LED	SVĚTLIDLO LED, VESTAVNÉ
LED	SVĚTLIDLO LED, VESTAVNÉ
LED	SVĚTLIDLO LED, VESTAVNÉ
⌚	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ – ŘAZ.1
⌚	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ – ŘAZ.6
⌚	TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ
⌚	VENTILÁTOR, ČASOVÝ DOBĚH
⌚	SENZOR SVĚTLA
⌚	DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
⌚	ROZVADĚČ / ROZVODNICE

POZNÁMKA: PRVKY ZAKRESLENY ČERNÉ JSOU STÁVAJÍCÍ;
BUDE PROVEDENA JEJICH PŘÍP. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ.

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU
3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN-C, TN-C-S, TN-S
1 NPE, AC 50HZ, 230V, TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
412. OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA
412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY
412.5 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
413. OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠĚ
413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ
413.2 OCHRANA POUŽITÝM ZAŘÍZENÍ TRÍDY OCHRANY II

	Akce: Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení		
	Zhotovitel: ASA expert a.s. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lelčinská 626/24 719 00 Ostrava-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891
	Razítko, podpis: Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný Vyracoval: Mgr. Vlastimil Lacko Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení Výkres: OSVĚTLENÍ, NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - 2.NP		Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel.: 596 110 035 Č. zakázky: 60/04/2020 Datum: 10/2020 Formát: 630x594 Část: D Objekt: S001 Díl: D.1.4.5.b Měřítko: 1:50 Č. výkř.: D.1.4.5.b - 04
	Datum:		Objednatel: Město Šumperk nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk