











LEGENDA MÍSTNOSTÍ: 2.NP			
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	SVĚTLÁ VÝŠKA
201	CHODBA	10,63	2500
202	ŠATNA	19,41	2500
203	UMÝVÁRNA	12,24	2500
204	KLOZETY	8,42	2500
205	HERNA / LEHÁRNA	74,25	2800
206	PRACOVNA	55,13	2800
207	SKLAD LEHÁTEK	2,81	2500
208	SKLAD HRAČEK	3,12	2500
209	KUCHYŇKA	7,52	2500
210	ŠATNA - UČITELÉ	3,60	2500
211	SPRCHA-UČITELÉ	2,51	2500
212	WC	1,10	2500
213	SCHODIŠTĚ	11,30	2500
214	CHODBA	19,88	2500
215	SKLAD	2,56	2500
216	STROJOVNA VÝTAHU	1,20	2500
217	VÝTAH	1,02	-

LEGENDA	
	ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V(16A), IP20
	ZÁSUVKA 230V(16A), JEDNOSOBOVNÁ, S ČLONKAMI, S VÍČKEM, IP40
	ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V(16A), IP20
	ZÁSUVKA DO VLHKU 230V(16A), IP44
	PEVNÝ VÝVOD 24V
	PEVNÝ VÝVOD 230V, 1F
	PEVNÝ VÝVOD 400V, 3F
	SENZOR SVĚTLA
	HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
	ROZVADĚČ / ROZVODNICE

POZNÁMKA: PRVKY ZAKRESLENY ČERNĚ JSOU STÁVAJÍCÍ;
BUDE PROVEDENA JEJICH PŘÍP. DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU

3 NPE, AC 50 HZ, 400 V / 230 V, TN-C, TN-C-S, TN-S
1 NPE, AC 50HZ, 230V, TN-S

POCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

412. OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTI NEBO ZÁKLADNÍ OCHRANA
- 412.1 OCHRANA IZOLOVÁNÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- 412.2 OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY
- 412.5 DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
413. OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO OCHRANA PŘI PORUŠE
- 413.1 OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ
- 413.2 OCHRANA POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TRÍDY OCHRANY II

 ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: Stavební úpravy MŠ Temenická 2309/61a - rekonstrukce sociálního zařízení				
	Zhotovitel: ASA expert a.s.		Adresa zhotovitele: Leselánská 626/24 719 00 Ostrova-Kunčice IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891		Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz e-mail: info@asaexpert.cz tel.: 506 110 035
	ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO				
	Razítko, podpis:		Č. zakázky: 60/04/2020		
	Zodpovědný projektant: Ing. Radek Spurný Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko		Datum: 10/2020		
Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal		Kontroloval: Ing. Pavel Srkal		Formát: 630x594	
Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení		Část: D		Objekt: SO01	
Výřez: ZÁSUVKOVÉ A SÍLOVÉ OKRUHY - 2.NP		Dle: D 1.4.5.b		Měřítko: 1:50	
Datum:				Č. výkr.: D.1.4.5.b - 05	