


Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: životního prostředí
Oddělení: vodoprávní
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 131948/2018
Naše sp. zn.: 131948/2018 ŽPR/MAIN

Vyřizuje: Ing. Martina Indrová
Tel.: (+420) 583 388 227
E-mail: martina.indrova@sumperk.cz
Datum: 5. 3. 2019



Vyjádření vodoprávního úřadu

(zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění „vodní zákon“)

Týká se stavby/akce: „Průmyslová zóna IV - Šumperk“

Místo stavby/akce (k. ú.): Šumperk [764264]

Parcela č.: 984/7, 984/8, 987/9, 984/6, 984/11, 983/2, 984/1, 984/4, 2094/3, 1015/2, 2094/7, 2159/4, 1040/4

Dne 20.12.2018 obdržel Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí žádost o vyjádření vodoprávního úřadu dle § 18 vodního zákona k výše uvedené stavbě. K žádosti je doloženo stanovisko správce povodí (Povodí Moravy, s.p.) zn. PM-23398/2018/5203/Fi ze dne 05.12.2018.

Stavebník/žadatel: Město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
/MěÚ Šumperk, odbor RÚI

Dokumentace stavby/akce (zpracovatel, datum, stupeň): Cetr CZ s.r.o.
Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk
06/2018, DUR

Stručný popis: předmětem stavby je výstavba pozemní komunikace o délce 142,0 m a šířce 7,0 m pro zajištění dopravní obslužnosti území Průmyslové zóny IV v jižní okrajové části města Šumperk, včetně mostního objektu přes Bratrušovský potok (délka přemostění 14,63 m), komunikace pro pěší, veřejného osvětlení a sadových úprav. Most přemostňuje Bratrušovský potok. Velikost mostu: délka přemostění 12,98 m, šířka mostu 11,20 m, volná šířka mostu 10,60 m. Koryto bude v místě mostu napřímeno, na dl.22,0 m bude zpevněno kamennou dlažbou tl. 200 mm do 150 mm betonu. Kamenná dlažba bude ukončena příčnými betonovými prahy 800/600 mm dl. 13,0 m a 17,1 m. Za příčnými prahy bude ve svazích i dně koryta proveden kamenný zaklínovaný zához z balvanů fr. 63-500 mm s proštěrkováním. Most byl navržen tak, aby převedl průtok Q_{100} s předepsanou rezervou. Rezerva činí na vtok 539 mm.

K žádosti je doloženo stanovisko správce povodí a správce toku (Povodí Moravy, s.p.) zn. PM-23398/2018/5203/Fi ze dne 05.12.2018. Správce povodí a správce toku souhlasí s realizací stavby s podmínkami a upozorněním.

Po prostudování předložené žádosti a doložené projektové dokumentace, a vyjádření správce toku a správce povodí vydává vodoprávní úřad Městského úřadu Šumperk podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon) toto

vyjádření.


Realizace výše uvedené stavby z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona **je možná** za předpokladu respektování těchto **podmínek**:

1. Realizací akce nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl.
2. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu §39 vodního zákona.
3. Stavební práce v korytě vodního toku budou prováděny mechanizmy s použitím ekologických olejů (biologicky odbouratelná mazadla).
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Zároveň není přípustné v blízkosti vodního toku provádět opravy mechanismů, jejich čištění, manipulace s ropnými látkami a jinými látkami škodlivými vodám.
5. Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné havárie (norná stěna a vhodný sorbent).
6. V blízkosti vodního toku nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
7. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Zemina z výkopových prací bude ukládána tak, aby nemohlo dojít k jejímu eroznímu smyvu do vodního toku.
8. Zařízení staveniště, terénní úpravy, skládky materiálu a stavebního odpadu budou umístěny mimo záplavové území.

Vyjádření podle § 18 vodního zákona není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.

Toto vyjádření se vydává pro potřeby územního řízení. Před vydáním územního rozhodnutí **je nutno požádat vodoprávní úřad o vydání souhlasu dle §17 vodního zákona** ke stavbě v korytě vodního toku. K žádosti bude doložen doklad o projednání stavby se správcem povodí, správcem toku a předmětná projektová dokumentace.

Městský úřad Šumperk
odbor životního prostředí
- 1 -



Ing. Martina Indrová
referent - oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Město Šumperk, zastoupené MěÚ Šumperk, odbor RÚI, Jesenická 31, 787 01 Šumperk

Na vědomí:
domo