



CEKR CZ s.r.o.
Mazalova 57/2
787 01 ŠUMPERK

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
	PM-23398/2018/5203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 5.12.2018

Průmyslová zóna IV – Šumperk

(k.ú. Šumperk, ORP Šumperk, kraj Olomoucký; ČHP 4-10-01)

Charakteristika akce:

Jedná se o DÚR výstavby pozemní komunikace pro zajištění dopravní obslužnosti území průmyslové zóny, dále mostního objektu přes DVT Bratrušovský potok (most převede Q_{100} s rezervou na vtoku 0,539 m), komunikace pro pěší a veřejného osvětlení. Stavba komunikace bude napojena na stávající stav místní komunikace v ul. Průmyslová poblíž kruhového objezdu na ul. Jesenická.

Odvádění povrchových vod je řešeno příčným a podélným sklonem s následným odtokem na okolní terén. PD zpracovala firma Cekr CZ, s.r.o. v 05/2018, investorem je Město Šumperk.

Související stavbou (není součástí předložené PD) je na LB již projekčně zpracovaná PD ochranné hráze v délce 655 m s převýšením min. 0,3 m nad návrhovým průtokem Q_{100} a úprava toku v délce 1 068 m. K této stavbě jsme vydali stanovisko pod č. j. PM062296/2017-203/Mi dne 19. 12. 2017.

Další související stavbou je již také projekčně zpracovaná stavba cyklotrasy, ke které jsme vydali stanovisko pod č. j. PM013562/2018/5203/Fi..

DVT Bratrušovský potok je ve správě Povodí Moravy, s. p. (dále PM). Stavbou nedojde k dotčení majetku ani pozemků ve správě PM.

Zájmy Povodí Moravy, s.p. se stavba dotýká křížením DVT Bratrušovský potok mostem. Souřadnice mostu neuvedeny.

Přímou správu vykonává Povodí Moravy, s.p., provoz Šumperk, lokalita leží v záplavovém území VVT Desná.

Dotčený vodní útvar: Bratrušovský potok od pramene po ústí do toku Desná ID VÚ : MOV_0160.

I. Vyjádření správce povodí

N základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (**vodní zákon**) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního

stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. Dešťové vody budou v maximální možné míře přednostně likvidovány vsakem (viz § 5 odst. 3 vodního zákona č. 254/2001 S., § 20 vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území) a způsob jejich odvádění bude v souladu s TNV 75 9011 Hospodaření s dešťovými vodami a TP 83 „Odvodnění pozemních komunikací“.
2. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenes odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. *Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.*
3. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
4. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

II. Vyjádření správce DVT Bratrušovský potok

Jako správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Šumperk) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. Stavba musí být koordinována s výše uvedenými stavbami (PPO a cyklotrasa).
2. Most musí být navržen odborně způsobilou osobou tak, aby splňoval požadavky dle ČSN 736201 s požadovaným převýšením - na základě doložených hydrotechnických výpočtů.
3. Nová komunikace včetně mostu musí být navržena v celé své délce, šířce, ve všech nájezdech, sjezdech a krajnici jako pojízdná nejen pro vozidla HZS, RZS, ale i pro techniku správce toku o hmotnosti min. 25 t - třída dopravního zatížení V.
4. Úsek určený k pojezdu vozidel PM a jejich veškeré příjezdy budou označeny odpovídajícím dopravním značením, kde bude jasně deklarován možný přístup správce toku – „Povodí Moravy, s. p. vjezd povolen“.
5. Součástí DSP bude podrobné řešení odvodnění celé stavby (viz upozornění - bod I.1.).
6. V případě zásahu do břehového porostu musí být tento zásah projednán a odsouhlasen zástupcem provozu Šumperk a dále musí být postupováno v souladu se zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění.
7. Pro provádění stavby bude zpracován povodňový a havarijný plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
8. Zařízení stavenišť, terénní úpravy, skládky materiálu a stavebního odpadu budou umístěny mimo záplavové území.
9. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).
10. DSP nám bude předložena k vyjádření a budou v ní zapracovány veškeré výše uvedené podmínky (v textové i výkresové části).

Upozorňujeme:

Bratrušovský potok není v majetku státu ČR s právem hospodaření PM (jak je uvedeno v technické zprávě mostu), ale PM pouze vykonává správu toku dle vodního zákona.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Kopie: Provoz Šumperk