



ŠUMPERK ul. Jesenická

2xAYKY 3x240+120mm2

- LEGENDA:
- Nové zemní kabelové vedení NN
 - Dosavadní zemní kabelové vedení NN
 - Dosavadní zemní kabelové vedení VN
 - Dosavadní venkovní vedení VN
 - Demontované venkovní vedení VN

PROSTŘEDÍ:

Venkovní prostor dle ČSN33 2000-3
článek 321, AA1, AB8

Při křížení podzemního zařízení použít chráničky DVK
a křížení podzemního zařízení provést dle ČSN 60005 A1 a A2
dodržet vodorovné a svislé vzdálenosti

Měřítko: 1 : 1000	Odp. projektant:	Šula Vlastimil	Ved. projektant:	Ing.Brabec Jaroslav	Změny, pozn.:
	Zpracoval:	Šula Vlastimil	Provoz. záměr:	04/2009 , Jiří Šafář	I & C Energo a.s.
	Datum:	Květen 2009	Č. stavby Invest.:	IE-12-8002078	Pražská 684/49, 674 01 Třebíč
	Stupeň:		Formát:	A3	pracoviště: P. Bezruč 5, 789 01 Zábřeh na Moravě Investor:
I&C Energo a.s. Divize Enpro Pracoviště P.Bezruč 5, 789 01 Zábřeh		Název stavby / objektu:			ČEZ Distribuce,a.s.
		ŠUMPERK náprava distribuce z TS SU_9600 -SMP,ČS a Tenisová Hala			
		Název výkresu:			Č. výkr.:
		SITUACE MONTÁŽE			09-130688-001