



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	POZN.
101	SCHODIST.PROSTOR	11.16m2	
101a	PODSCHOD. PROSTOR	8.68m2	
ODDELENÍ C.1			
102	VSTUP - ZÁDVERÍ	4.32m2	
103	ÚKLID. KOMORA	1.19m2	
104	WC - UČITELKY	1.01m2	
106	UMÝVADLO - UČITELKY	1.81m2	
106	SATNA - UČITELKY	3.40m2	
107	SATNA	19.25m2	
108	UMÝVÁRNA, KLOZETY	19.54m2	
109	SKLAD LEHÁTEK	3.91m2	
110	HERNA, LEHÁRNA	71.68m2	
111	PRACOVNA	56.06m2	
112	SKLAD HRÁČEK	3.08m2	
113	PŘÍPRAVNA JIDLA	7.44m2	
114	CHODBA	21.18m2	
115	SCHODIST.PROSTOR	11.17m2	
115a	PODSCHOD. PROSTOR	8.73m2	
HOSPODÁŘSKÁ ČÁST			
116	TERMOPORTY	2.81m2	
117	NÁKLADNÍ VÝTAH	0.97m2	
118	KUCHYRKA - VEDOUCÍ MS	7.30m2	
119	KANCELÁŘ - VEDOUCÍ MS	14.85m2	
120	SATNA - VEDOUCÍ MS	3.41m2	
121	UMÝVADLO	0.89m2	
122	WC	0.89m2	
123	CHODBA	19.53m2	
124	SKLAD	1.61m2	
125	PRÁČKA	0.87m2	
126	ZEHLIRNA	7.09m2	
127	UMÝVADLO + SPRCHA	0.87+0.87m2	
128	WC	0.89m2	
129	SKLAD - ČISTÍCÍ PROSTR.	9.43m2	
130	SKLAD, OHREV TUV	24.89m2	
131	ZADNÍ VSTUP - CHODBA	9.68m2	
132	SKLAD - HRÁČKY, ZAHRADA	23.22m2	
133	ZASEDACÍ MÍSTNOST	41.40m2	
134	SATNA - PERSONAL	17.41m2	
135	WC-DĚTI-ZAHRADA	3.91m2	
136	SKLAD-NARADÍ-ZAHRADA	4.49m2	
137	SKLAD-HRÁČKY-ZAHRADA	4.04m2	

Legenda značek a svítidel, je vyobrazena na výkrese D.1.4.a.11

POZNÁMKY:

Nápisové soustavy:
1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN - S - jednofázová instalace
3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN - S - třífázová instalace
3+PEN AC ~ 50 Hz 400/230V TN - C - přírady k rozváděčům

Ochrana před úrazem: nová instalace
ZÁKLADNÍ - izolační kryty
PŘÍ POUŽÍ - automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 200-4-41 ed.2,
3+PEN - dvojité izolaci
DOPĚKOVÁ - proudovým chráncem, doplňujícím ochranným pospojováním
- Pátelní kabelové rozvody v místnostech s podlahou, budou provedeny pomocí drátěných kabelových žebříků. Kabelové dráty podlahy, budou osazeny na konzolách. Kabelové dráty budou mít sousoh spojení spojkami SSMI a pro přepnutí rozpojování budou spoje propojeny spojkami SSMI.
- Elektronizace bude provedena dle platných ČSN a souvisejících legislativních požadavků (zákon, vyhlášky, nařízení).

D.1.4.a. SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

Vypracoval Petr Vodaček	Zodp. projektant Petr Vodaček	Tech. kontrola	ELPEVS Petr Vodaček 783 72 Věky Týpoc IČ: 646 34 752
Investor Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461			
Název OPRAVA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠUMAVSKÁ V ŠUMPERKU		formát 10x4A4	Č. kopie
Umístění MŠ Sluníčko, Šumavská 15, Šumperk		datum 05/2017	
Obsah výkresu		účel DPS	
PŮDORYS 1.NP - SILNOPROUDÉ ROZVODY		měřítko 1:50	
		Č. výkresu 02	Část D.1.4.a.