



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	POZN.
201	CHODBA	24,85m2	
202	STROJOVNA VÝTAHU	1,16m2	
203	NÁKLADNÍ VÝTAH	0,97m2	
204	SKLAD	2,81m2	

ODDĚLENÍ C.2			
205	SCHODISTOVÝ PROSTOR	24,66m2	
206	ÚKLID. KOMORA	1,19m2	
207	WC – UČITELKY	1,01m2	
208	UMÝVADLO – UČITELKY	1,81m2	
209	SATNA – UČITELKY	3,40m2	
210	SATNA	18,19m2	
211	UMÝVÁRNA, KLOZETY	20,85m2	
212	HERNA, LEHÁRNA	71,80m2	
213	SKLAD LEHÁTEK	3,91m2	
214	PRACOVNA	54,67m2	
215	SKLAD HRACEK	3,38m2	
216	PŘÍPRAVNA JIDLA	7,65m2	

ODDĚLENÍ C.2			
217	SCHODISTOVÝ PROSTOR	24,61m2	
218	ÚKLID. KOMORA	1,19m2	
219	WC – UČITELKY	1,01m2	
220	UMÝVADLO – UČITELKY	1,81m2	
221	SATNA – UČITELKY	3,40m2	
222	SATNA	18,97m2	
223	UMÝVÁRNA, KLOZETY	19,98m2	
224	HERNA, LEHÁRNA	71,80m2	
225	SKLAD LEHÁTEK	3,91m2	
226	PRACOVNA	55,04m2	
227	SKLAD HRACEK	3,08m2	
228	PŘÍPRAVNA JIDLA	7,44m2	

Legenda značek a svítidel, je vyobrazena na výkrese D.1.4.a.11

POZNÁMKY:
Napíťková soustava:
1+N+PE AC ~ 50 Hz 230V TN – S – jednofázová instalace
3+N+PE AC ~ 50 Hz 400/230V TN – S – třífázová instalace
3+PEN AC ~ 50 Hz 400/230V TN – C – přírůdky k rozváděčům
Ochrana před úrazem: nová instalace
ZÁKLADNÍ – izolací, krytí
PŘI PORUŠĚ – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 200-4-41, ve 2.
ZVÝŠENÁ – dvojitou izolací
DOPĚLNÁ – proudovým chráničem, doplňujícím ochranným pospojováním
– Pátění kabelové rozvody v místnostech s podhledy, budou provedeny pomocí drátěných kabelových žabů. Kabelové žaby podél stěn, budou osazeny na konzolách. Kabelové žaby budou mezi sebou spojeny spojkami SZM a pro zlepšení pospojování budou spoje propojeny spojkami SLMT.
– Elektroinstalace bude provedena dle platných ČSN a souvisejících legislativních požadavků (zákon, vyhlášky, nařízení).

D.1.4.a. SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

Vypracoval Petr Vodaček	Zlep. projektant Petr Vodaček	Tech. kontrola	ELPEV projekce elektro Božni 660 783 72 Velký Týnec IČ: 646 34 752		
Investor Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461					
Akce	OPRAVA ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠUMAVSKÁ V ŠUMPERKU		formát 10x A4	Č. kopie	
Umístění MŠ Sluníčko, Šumavská 15, Šumperk			datum 05/2017		
Obsah výkresu	PŮDORYS 2.NP - SILNOPROUDÉ ROZVODY		účel DPS	Č. výkresu 03	Část D.1.4.a.
			Měřítko 1:50		