



LEGENDA



K

SP

P 1

P 2

STAVAJICI NTL. PLYNOVOD
NAVRZENÝ NTL. PLYNOVOD
NAVRZENÝ PLYN. KOTEL 24 kW
NAVRZENÝ PLYNOVÝ SPORÁK
STAVAJICI PLYNOMĚR
NAVRZENÝ PLYNOMĚR

POZNAMKA

INSTALACE MUSÍ BÝT SVAROVANÁ A ODPOVÍDAT EN 1775, TPG 704.01.
OKNA A DVEŘE MÍSTNOSTI S PLYN.SPOTREBÍČI NESMÍ BÝT UTESNĚNA.
PROVEDENÍ ODTAHU SPALIN A KOMINOVÉ TĚLESO MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 73 4201
MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO KOMINICKOU FIRMOU.
UMÍSTĚNÍ A PŘÍKONNOST PLYNOVÉHO KOTLE V ZONĚ 2 MUSÍ ODPOVÍDAT PLATNÝM
ELEKTRIKÁRSKÝM NORMÁM.

VYPRACOVAL : ZBOZINEK JAN				
ODP. PROJEKTANT : ing.FRANTISEK KREJCI				
INVESTOR : MESTO SUMPERK, NAM.MIRU 1, SUMPERK				
AKCE : REKONSTRUKCE PLYNOINSTALACE V BYTOVE JEDNOTCE				
MISTO : BALBINOVA 19, SUMPERK		OKRES : SUMPERK		
		KRAJ : OLOMOUCKY		
OBSAH :	F - PUDORYS 2.NP	DATUM : 05 / 2014		C. KOPIE
		FORMAT :		
		UCEL :		
		MERITKO : 1 : 50		