

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : AC, 50 Hz, 400/230 V, TN–C–S
JMENOVITÝ PROUD : $I_n = 80 \text{ A}$
OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
KRYTÍ : IP 30
PROVEDENÍ : ROZVODNICE POD OMÍTKU (120 modulů)

List č.1/4

PŘÍSTAVBA A ÚPRAVY MŠ POHÁDKA - NERUDOVA 4B

Místo stavby	Nerudova 567/4b, 787 01 Šumperk k. ú. : Šumperk parcely: st.541, 453, 456/1, 456/2	Stupeň	PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
		Datum	03/2015
Hlavní projektant	Ing. arch. Petr Doležal – STUDIO, Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk	Stavebník	Město Šumperk
Projektant části	Oldřich Mervart, Gruzínská 1888/5, 568 02 Svitavy		nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Vypracoval	Oldřich Mervart		IČ: 003 03 461
Část	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – ELEKTROINSTALACE		
Název výkresu	Rozvaděč přístavby - R3		Číslo výkresu
			D.1.4 - E07





