

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 39136/2015
Naše sp. zn.: 33464/2015 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 4.5.2015

Dodatečná informace č. 3

Přístavba a úpravy MŠ Pohádka - Nerudova 4B

Dotaz č. 1

Je možné poskytnout uchazečům v rámci zadávací dokumentace text stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů, abychom mohli do vedlejších rozpočtových nákladů zakalkulovat náklady na požadavky uvedené v těchto dokumentech?

Odpověď:

Požadavky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů v rámci stavebního řízení jsou zapracovány do dokumentace pro výběr zhotovitele.

Stavební povolení nebylo zatím vydáno. Vyjádření dotčených orgánů zveřejňujeme.

Dotaz č. 2

Ve výkazu nejsou položky, kterými by byly popsány práce a činnosti spojené s přípravou území, např. kácení stromů, jejich odvoz a likvidace, sejmutí ornice s naložením a složením na určenou skládku. Předpokládáme proto, že tyto práce zajistí zadavatel v období před předáním staveniště vítěznému uchazeči, stejně jako zajistí vyklizení prostor stávajícího objektu MŠ, ve kterých budou probíhat stavební úpravy.

Odpověď:

Příprava území je řešena v rámci stavebních objektů SO.01 a SO.03 položky zemních prací - hloubení nezapažených jam, viz. popis a výpočet výměr.

Kácení stromů je řešeno v SO.03 - zemní práce, pol. č. 4 - viz. popis

Stávající objekt bude před zahájením prací vyklizen.

Dotaz č. 3

Je možné nahradit nosnou a tepelněizolační část skladby střešní konstrukce S1 a S2 stropním panelem systému dřevostavby tak, aby nebyly změněny požární, akustické a tepelně izolační vlastnosti stropní konstrukce?

Odpověď:

Nosnou konstrukci střešního pláště lze nahradit jiným systémovým řešením při zachování stejných statických, akustických, požárních a tepelně technických vlastností stropní konstrukce. Splnění požadavku dodavatel doloží platnými certifikáty před zahájením prací.

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic