

## DODATEČNÉ INFORMACE č. 4

**Název veřejné zakázky:** Modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Šumperku

**Zadavatel:** Podniky města Šumperka a.s.

**Sídlo:** Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk

**IČO:** 65138163

**Osoba oprávněná**

**jednat za zadavatele:** Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, ředitel

Praha 16. prosince 2015

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení dle zákona s názvem „**Modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Šumperku**“.

**Dotaz 1:**

**V Zadávací dokumentaci odst. 3.4.3 je uveden požadavek na Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 v oboru technická zařízení staveb, nemá být uvedeno technologická zařízení staveb? Prosím o upřesnění.**

Odpověď:

Omlouváme se, ale jedná se o písařskou chybu. Správná autorizace má být technologická zařízení staveb.

**Dotaz č. 2**

**Ve výkazu výměr je možné nahradit některé vyspecifikované díly, označené konkrétním typem a výrobcem, díly obdobnými s obdobnými parametry? Připouští zadavatel u jednotlivých dílů kvalitativně a technicky jiné obdobné řešení?**

Odpověď:

Ve specifikaci ve výkazu výměr jsou díly označené konkrétním typem a výrobcem z důvodu stanovení řešení standartu stejné nebo vyšší kvality (např. standart NH3 ventily by měly být DANFOSS, HERL apod./nižší standarty jsou polské NH3 ventily) a dle požadavku vyhlášovatele se nepřipouští v nabídce variantní řešení (např. změny v projektu, navařovací NH3 ventily za přírubové apod.). Zadavatel však připouští použití jiných výrobců za předpokladu technicky identických parametrů.

**Dotaz č. 3**

**Jaký kondenzační výkon má mít odpařovací kondenzátor (kód C230) ? V technické zprávě uveden výkon 900 kW, ve výkazu výměr požadován výkon 1000 kW (při kondenzační teplotě +33°C a teplotě mokrého teploměru +21°C).**

Odpověď:

Specifický výkon kondenzátoru je 900 kW při kondenzační teplotě +33°C a teplotě mokrého teploměru +21°C a ve výkazu výměr uvedený jmenovitý výkon kondenzátoru je min. 1000 kW při kondenzační teplotě +35°C a teplotě mokrého teploměru +22°C.

**Dotaz č. 4**

**Na jaké teplotní parametry má být navržen deskový výměník glykol / voda (kód H690) ? Ve výkazu uveden pouze požadovaný výkon 15 kW, chybí uvedeno při jakých teplotních parametrech.**

Odpověď:

Primární strana voda – 1,3 m<sup>3</sup>/h; vstupní / výstupní teplota +30/+20°C; sekundární strana 30% ethylenglykol – 1,7 m<sup>3</sup>/h; vstupní / výstupní teplota +10/+18°C

**Dotaz č. 5**

**Ve specifikaci úpravny vody (kód T440) chybí bližší specifikace požadovaného zařízení (definován pouze průtok vody 0,5 m<sup>3</sup>/hod.). Prosíme o bližší specifikaci požadovaného rozsahu zařízení a specifikaci zdroje a parametrů doplňkové vody.**

Odpověď:

Předpokládá se odběr užitkové vody z řeky Desná s kvalitou pH = 7,73; celková tvrdost 0,6 mmol/l; el. vodivost 152 mikroS/cm; Cl<sup>-</sup> 18 mg/l; Fe celk. 0,1 mg/l

Ošetření proti korozi a usazeninám pro otevřený okruh; biologická ochrana; automatický odluh na základě měření vodivosti cirkulační vody.

**Dotaz č. 6**

**Ve specifikaci akumulčního tanku vody 2000 dm<sup>3</sup> (kód R610) a zásobníkového ohřívače vody 1000 dm<sup>3</sup> (kód R620) není specifikováno materiálové provedení. Prosíme doplnit materiálové provedení a povrchovou úpravu.**

Odpověď:

Materiál – kvalitní ocel (RSt 37-2) a vnitřní ochrana min. pomocí práškové nátěrové hmoty, určené k antikorozi ochrany oceli s použitím pro potravinářství.

**Dotaz č. 7**

**V zadávací dokumentaci k veřejné zakázce je požadavek zadavatele na vzdělání stavbyvedoucího tento: „má mít autorizaci dle zákona č.360/1992 v oboru technická zařízení staveb“.**

**Vznesli jsme dotaz na ČKAIT a níže je jejich odpověď o neexistenci příslušné autorizace - technická zařízení staveb. Autorizační zákon č. 360/1992 Sb. má jenom obor technologická zařízení staveb anebo technika prostředí staveb (+ příslušné specializace). Prosíme tedy zadavatele o opravu resp. novou specifikaci požadované autorizace dle zákona č.360/1992.**

Odpověď:

Omlouváme se, ale jedná se o písařskou chybu. Správná autorizace má být technologická zařízení staveb.

Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě příkazní smlouvy a plném moci. Uchazeči jsou povinni veškerou korespondenci uskutečňovat prostřednictvím společnosti OTIDEA a.s.

Mgr. Kateřina Koláčková