

Akce: REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ ORTOPEDIE
V PAVILONU "B" NEMOCNICE ŠUMPERK
Investor: MĚSTO ŠUMPERK, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Zak.č: 2016021
Část: D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
Objekt: SO01 VLASTNÍ OBJEKT
03 SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Zař./Poz.	Ceník	Položka	Počet	MJ
1		Zařízení č.1		
1.001	751 11-1132	Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-500/160-dvouotáčkový QV=500m3/h, P=70W, 230 V, I=0,19 A, IP 44- ultra tichý	1	ks
1.001	751 11-1132	Časové relé DT 3 TD-500/160-dvouotáčkový	1	ks
1.002		Manžeta VBM o160 mm element	2	ks
1.003	751 34-4112	Tlumič hluku MAA o160/ 600 mm	2	ks
1.004	751 51-1183	Potrubí SPIRO 160 pozink 3m	4,5	ks
1.005	751 51-4179	Oblouk segmentový 90°- SPIRO OS 160	5	ks
1.006	751 51-4288	Odbočka jednostranná 90°-SPIRO 160/100	2	ks
1.007	751 39-8041	Žaluz. klapka PER-160 W	1	ks
1.008	751 32-2012	Talíř.vent.plast.odvod VEF 160	2	ks
1.009	751 32-2012	Talíř.vent.plast.odvod VEF 100	2	ks
1.010	751 51-1183	Potrubí SPIRO 100 pozink 3m	1,5	ks
1.011	751 51-4179	Oblouk segmentový 90°- SPIRO OS 100	3	ks
1.012		Nosné konstrukce, závěsy	45	kg
1.013		Spojovací a těsnící materiál	15	kg
1.014	751 58-1311	Izolace potr.VZT poz.pl.0,8m Izolace lamel.rohoží tl.20mm,	5	m2
1.015		Provedení otvorů ve stěnách sociálního zařízení a zapravení otvorů	4	hod.
2		Zařízení č.2		
2.001	751 11-1132	Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-1300/250-dvouotáčkový QV=1300m3/h, P=180W, 230 V, I=0,60 A, IP 44- ultra tichý	1	ks
2.001	751 11-1132	Časové relé DT 3 TD-500/160-dvouotáčkový	1	ks
2.002		Manžeta VBM o250 mm element	2	ks
2.003	751 34-4112	Tlumič hluku MAA o250/ 900 mm	2	ks
2.004	751 51-1183	Potrubí SPIRO 250 pozink 3m	1	ks
2.006	751 51-4179	Oblouk segmentový 90°- SPIRO OS 250	3	ks
2.005	751 39-8041	Žaluz. klapka PER-250 W	1	ks
2.007	751 51-4179	Oblouk segmentový 30°- SPIRO OS 250	4	ks
2.008	751 51-4479	Přechod pravoúhlý- PRO o250/355x200 Požární klapka PKTM těsná .01 355 x 200 ovl.ruční a teplotní (tavná poj.)	1	ks
2.009	751 51-1183	Potrubí čtyřhr.sk.l-trouby TR-obvod 1500 pozink.pl.	14	bm
2.011	751 51-1022	Potrubí čtyřhr.sk.l-tvarovky TV-obvod 1500 pozink.pl. -oblouk	2	bm
2.012	751 51-1022	Potrubí čtyřhr.sk.l-tvarovky TV-obvod 1500 pozink.pl.- odbočka	3	bm
2.013	751 51-1022	Potrubí čtyřhr.sk.l-tvarovky TV-obvod 1500 pozink.pl.- přechod	0,5	bm
2.014	751 51-1021	Potrubí čtyřhr.sk.l-trouby TR-obvod 1050 pozink.pl.	16	bm
2.015	751 51-1021	Potrubí čtyřhr.sk.l-tvarovky TR-obvod 1050 pozink.pl. - oblouk	1,5	bm
2.016	751 51-1021	Potrubí čtyřhr.sk.l-tvarovky TR-obvod 1050 pozink.pl. - přechod	0,5	bm
2.017	751 51-1183	Potrubí SPIRO 160 pozink 3m	6	ks
2.018	751 51-4179	Oblouk segmentový 90°- SPIRO OS 160	8	ks
2.019	751 32-2012	Talíř.vent.plast.odvod VEF 160	8	ks
2.020	751 51-1183	Potrubí SPIRO 100 pozink 3m - odbočka	8	ks
2.021	751 51-4179	Oblouk segmentový 90°- SPIRO OS 100	4	ks

2.022	751 32-2012	Talíř.vent.plast.odvod VEF 100	4 ks
2.023	751 39-8041	Škrťící klapka těsná MSKT 160	4 ks
2.024		Nosné konstrukce, závěsy	145 kg
2.025		Spojovací a těsnící materiál	45 kg
2.026	751 58-1311	Izolace potr.VZT poz.pl.0,8m Izolace lamel.rohoží tl.20mm,	7 m2
2.027		Provedení otvorů ve stěnách sociálního zařízení a zapravení otvorů	8 hod.

3 Zařízení č.3

3.001	751 11-1132	Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-1300/250-dvouotáčkový QV=1300m3/h, P=180W, 230 V, I=0,60 A, IP 44- ultra tichý	1 ks
3.001	751 11-1132	Časové relé DT 3 TD-500/160-dvouotáčkový	1 ks
3.002		Manžeta VBM o250 mm element	2 ks
3.003	751 34-4112	Tlumič hluku MAA o250/ 900 mm	2 ks
3.004	751 51-1183	Potrubí SPIRO 250 pozink 3m	1 ks
3.005	751 39-8041	Žaluz. klapka PER-250 W	1 ks
3.006	751 51-4179	Oblouk segmentový 90°- SPIRO OS 250	3 ks
3.007	751 51-4179	Oblouk segmentový 30°- SPIRO OS 250	4 ks
3.008	751 51-4479	Přechod pravoúhlý- PRO o250/355x200 Požární klapka PKTM těsná .01 355 x 200 ovl.ruční a teplotní (tavná poj.)	1 ks
3.009	751 51-1183		1 ks
3.010	751 51-1022	Potrubí čtyřhr.sk.l-trouby TR-obvod 1500 pozink.pl.	8 bm
3.011	751 51-1022	Potrubí čtyřhr.sk.l-tvarovky TV-obvod 1500 pozink.pl. -oblouk	2 bm
3.012	751 51-1022	Potrubí čtyřhr.sk.l-tvarovky TV-obvod 1500 pozink.pl.- odbočka	1 bm
3.013	751 51-1022	Potrubí čtyřhr.sk.l-tvarovky TV-obvod 1500 pozink.pl.- přechod	0,5 bm
3.014	751 51-1021	Potrubí čtyřhr.sk.l-trouby TR-obvod 1050 pozink.pl.	20 bm
3.015	751 51-1021	Potrubí čtyřhr.sk.l-tvarovky TR-obvod 1050 pozink.pl. - oblouk	1,5 bm
3.016	751 51-1021	Potrubí čtyřhr.sk.l-tvarovky TR-obvod 1050 pozink.pl. - přechod	0,5 bm
3.017	751 51-1183	Potrubí SPIRO 160 pozink 3m	4 ks
3.018	751 51-4179	Odbočka 90°- 160/160 -SPIRO OS 160	7 ks
3.019	751 32-2012	Talíř.vent.plast.odvod VEF 160	7 ks
3.020	751 51-1183	Potrubí SPIRO 100 pozink 3m	2 ks
3.021	751 51-4179	Oblouk segmentový 90°- SPIRO OS 100	4 ks
3.022	751 32-2012	Talíř.vent.plast.odvod VEF 100	2 ks
3.023	751 39-8041	Škrťící klapka těsná MSKT 160	1 ks
3.024		Nosné konstrukce, závěsy	170 kg
3.025		Spojovací a těsnící materiál	55 kg
3.026	751 58-1311	Izolace potr.VZT poz.pl.0,8m Izolace lamel.rohoží tl.20mm,	9 m2
3.027		Provedení otvorů ve stěnách sociálního zařízení a zapravení otvorů	6 hod.