



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

DZN.	ČEJ. MÍSTNOSTI	PL. DCHA	OSVĚTLENOST	VNĚJŠÍ VLIVY/SKUPINA MÍSTNOSTI
301	VSTUPNÍ HALA	59,34m <sup>2</sup>	150 lx	NORMALNÍ
302	ZADVĚŘ	3,50m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
303	WC	1,07m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
304	PORADNA DIETNICH S.	12,74m <sup>2</sup>	500 lx	NORMALNÍ
305	CHODBA OBŠTĚHOVACÍ	94,78m <sup>2</sup>	100 lx, NOČNÍ 50lx	NORMALNÍ
306	PŘEDSÍŇ	4,56m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
307	HYG. ZÁŘÍZENÍ	2,95m <sup>2</sup>	200 lx	ZONNÝ DLE ČSN 33 2000-7-701
308	WC	1,25m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
309	POKOUJ 1	16,75m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
310	POKOUJ 2	25,29m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
311	POKOUJ 3	25,64m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
312	PŘEDSÍŇ	4,42m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
313	HYG. ZÁŘÍZENÍ	2,99m <sup>2</sup>	200 lx	ZONNÝ DLE ČSN 33 2000-7-701
314	WC	1,29m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
315	POKOUJ 4	16,74m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
316	PŘEDSÍŇ	4,45m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
317	HYG. ZÁŘÍZENÍ	2,99m <sup>2</sup>	200 lx	ZONNÝ DLE ČSN 33 2000-7-701
318	WC	1,30m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
319	POKOUJ 5	16,89m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
320	POKOUJ 6	25,29m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
321	POKOUJ 7	25,44m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
322	PŘEDSÍŇ	4,45m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
323	WC	1,30m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
324	HYG. ZÁŘÍZENÍ	2,99m <sup>2</sup>	200 lx	ZONNÝ DLE ČSN 33 2000-7-701
325	POKOUJ 8	16,89m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
326	PŘEDSÍŇ	4,36m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
327	WC	1,30m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
328	HYG. ZÁŘÍZENÍ	2,99m <sup>2</sup>	200 lx	ZONNÝ DLE ČSN 33 2000-7-701
329	POKOUJ 9	16,89m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
330	POKOUJ 10	25,44m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
331	DEŠTNÍ MÍSTNOST	22,78m <sup>2</sup>	200 lx	NEBEZPEČNÉ
332	PŘEDSÍŇ	4,45m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
333	HYG. ZÁŘÍZENÍ	2,99m <sup>2</sup>	200 lx	ZONNÝ DLE ČSN 33 2000-7-701
334	WC	1,30m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
335	POKOUJ 11	16,89m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
336	POKOUJ 12	25,44m <sup>2</sup>	100 lx, ČTENÍ 300 lx, NOČNÍ 5 lx	NORMALNÍ
337	POKOUJ 13	9,75m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
338	DEŠTNÍ MÍSTNOST	11,02m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
339	VÝŠETŘOVNA	18,25m <sup>2</sup>	500 lx	NORMALNÍ
340	PRACOVNÁ SESTER	17,40m <sup>2</sup>	300 lx	NORMALNÍ
341	PŘEDSÍŇ	5,28m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
342	OKLID	1,36m <sup>2</sup>	100 lx	NORMALNÍ
343	WC PACIENTŮ	4,18m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
344	HYG. ZÁŘÍZENÍ	12,70m <sup>2</sup>	200 lx	VLAŠT NEBEZPEČNÉ
345	PRACOVNÁ LEKARŮ	28,10m <sup>2</sup>	500 lx	NORMALNÍ
346	JÍDELNA	25,63m <sup>2</sup>	200 lx	NORMALNÍ
347	KUCHYNKA	14,78m <sup>2</sup>	300 lx	NEBEZPEČNÉ
348	SKLAD PRÁDIA	9,56m <sup>2</sup>	200 lx	NEBEZPEČNÉ
349	ROZVODNA ELEKTRO	1,58m <sup>2</sup>	200 lx	NEBEZPEČNÉ
350	SCHODIŠTĚ	14,17m <sup>2</sup>	100 lx, NOČNÍ 50lx	NORMALNÍ
351	CHODBA	15,86m <sup>2</sup>	100 lx, NOČNÍ 50lx	NORMALNÍ

HP	Zodpovědný projektant	Vypracoval	PRONOS
OKA	ING. JOSEF DVORÁČEK	ING. JOSEF DVORÁČEK	PRONOS s.r.o. Nemocnice 32
Okres	Číslo 1200629	Místo, p.č.	787 01 Šumperk
	SUMPERK	SUMPERK	tel./fax 583 210777, 583 210124
Objednatel	MĚSTO ŠUMPERK, n.ř.m. Míru 384/1, 787 93 ŠUMPERK	SUMPERK	e-mail: pronos@pronos-nu.cz
Alce			c. zakázky 2016021
Objekt	REKONSTRUKCE ODĚLENÍ ORTOPEDIE V PAVILONU "B" NEMOCNICE ŠUMPERK		Účel DSP+DPS
Objekt	SO 01 VLASTNÍ OBJEKT		Dlg. soubor 2016021_11
Část	D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Formát 1:1 A4
Období			datum 07/2016
			měř. 1:50
			č. rev. 07/2016
			č. výkresu
			SO 01 D.1.4.7 11