

VYPRACOVANÍ				ODP. PROU. PROFESE	KONTROLOVAL	ODP. PROU. STAVBY
ING. JAN MANEK				ING. JAN MANEK		
OBEČ:				ŠUMPERK	KRAJ:	OLOMOUČSKÝ
INVESTOR:				MĚSTO ŠUMPERK, NAM. MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK		
STAVBA:						
GYMNASTICKÁ HALA ZŠ SLUNEČNÍ, ŠUMPERK						
OBJEKT:				SO 05 – GYMNASTICKÝ SÁL		
PROFESE: D.1.4.g – ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY						
OBSAH VÝKRESU:						
LEGENDA						
UNI-EKO s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK TEL./FAX: 583 213 962 E-MAIL: manek@uniteko.cz						
FORMÁT				2x A4		
DATUM				08.2016		
STUPEŇ				PROVODĚČÍ PROJEKT		
ARCH.ČÍSLO				UE – 161035.D.1.4.g.03		
ZAK.ČÍSLO				161035		
MĚŘITKO:				ČÍSLO VÝKRESU:		
NENÍ				03		

1	2	3	4	5	6	7	8
A	INTERIÉROVÉ, PRO SPORTOVIŠTĚ, BILÁ MŘÍŽKA + 1 DRÁT, 2x Z35W T16, PATICE G5, EVG, IP20						
B	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, STÍNIDLO SKLO TRIPLEX OPÁL MAT, D 350mm, 2x Ž75W, PATICE 2x E27, IP41, I, 230V AC						
C	PŘISAZENÉ SVÍTIDLO SE STÍNÍTKEM SKLO, D 280MM, 2x ŽÁROVKA 60W, 2x PATICE E27, IP41, I						
D	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NÁSTĚNNÉ, 280x80mm, 1x KZ18W, PATICE 1x G24q-2, EP, IP43, II, SKLO TRIPLEX OPÁL MAT						
E	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ SE STÍNÍTKEM POLYKARBONÁT, D 310mm, 2x Ž60W, PATICE 2x E27, IP44, II						
NA	SVÍTIDLO PRO DOČASNÉ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, 1x LED 4,2W, 293lm, IP65, I, PŘISAZENÉ, 1 HODINA, AUTOTEST						
NB	SVÍTIDLO PRO DOČASNÉ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, 1x LED 1,2W, IP65, 1 HODINA, AUTOTEST, PIKTOGRAM						
NC	SVÍTIDLO PRO DOČASNÉ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, VENKOVNÍ UMÍSTĚNÍ, 1x LED 3W, IP65, I, 3 HODINY, AUTOTEST						
C							
D							
E							
<div>UNI-EKO s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ BLUDOVSKÁ 12, ŠUMPERK</div> <div>NAZEV: LEGENDA</div> <div><div>OBJ.Č.,PS: VYPRACOVAL: ING. MANEK</div><div>ZAK.ČÍSLO: DATUM: 08.2016</div><div>AKCE: GYMNASTICKÁ HALA ZŠ SLUNEČNÍ, ŠUMPERK INVESTOR: MĚSTO ŠUMPERK, MAM. MÍRU č.1, ŠUMPERK</div><div>LIST Č.: 2 LISTU: 2</div><div>ARCHIVNÍ ČÍSLO: UE-161035.D.1.4.g.03 VÝKRES ČÍSLO: 03</div></div>							
1	2	3	4	5	6	7	8