

VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM JE NAVRŽENA JAKO ELEKTRICKÝ IZOLOVANÁ OD VODVÝCH PŘEDMĚTŮ VNITŘ STAVBY

TRÍDA OCHRANY PŘED BLESKEM – LPS II

POLOMĚR VALCI SE KOULE $r = 30m$, VZDÁLENOSTI MEZI SVODY 10m

STŘEŠNÍ KRYTINA : FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC TL. 1,5mm

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY : Z POPLASTOVANÉHO PLECHU A TITANZINKU

MŘÍŽOVÁ JIMACÍ SOUSTAVA BUDE PROVEDENÁ DRÁTEM ALMAGSI D8, DOPLNĚNÁ JIMACIMI TŘCEMI

METODA VALCE KOULE A MŘÍŽOVÉ SOUSTAVY

VŠECHNY PŘÍPADNÉ DALŠÍ KOVOVÉ PŘEDMĚTY NA STŘEŠI, KTERÉ NEJSOU KRYTY OCHRANNÝM PROSTOREM, JIMACÍ SOUSTAVY PŘED PŘÍMÝM ZASAHEM, NEBO JSOU V OCHRANNÉM PROSTORU, ALE NEJSOU OD VODIČŮ JIMACÍ SOUSTAVY DOSTATEČNĚ VZDÁLENY TAK, ABY BYL VYLouČEN PŘESKOK SVADĚNÉHO BLESKOVÉHO PROUDU, BUDOU K JIMACÍ SOUSTAVĚ PŘIPOJENY

SVODY DRÁTEM ALMAGSI D8 NA POUKRUHU

KOVOVÉ OKAPOVÉ ROUFRY PŘIPOJIT DOLE K SVODU BLESKOSVODU

VÝŠKA ZKUŠEBNÍ SVORKY JE 1,5m, VZDÁLENOST SVODU OD ROHU OBJEKTU JE 0,3m

OCHRANNÉ OPATŘENÍ PROTI DOTYKOVÉMU NAPĚTÍ – SVODY BLESKOSVODU BUDOU OPATŘENY VYSTRAŽNÝMI TABULKAMI "ZA BOURKRY NEPŘÍSTUPNÍ NEODTÝKSE SE!"

UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA BUDE ZEMNÍČ DRÁT FeZn D10 ULOŽENÝ V HLoubCE 0,8m VE VZDÁLENOSTI 1m OD VNĚJŠÍ ZDI ANTIKOROZNÍ OCHRANA NA VYSTUPU ZEMNÍČE ZE ZEMĚ JE 300mm POD POUKRUHEM A 200mm NAD POUKRUHEM,

RĚŠENÁ DRÁTEM FeZn D10 S IZOLACÍ PVC

Ruz < 5 OHMŮ DLE ČSN 33 2000-5-54 ED.3 ČL.NA.10.1.1

ROZMĚRY OBJEKTU : DĚLKA 43,8m, ŠÍŘKA 16,8m, VÝŠKA 7,3m


POČET BOURKOVÝCH DNŮ V ROCE JE 20

POČET OSOB V OBJEKTU JE 20

POŽÁRNÍ ZAŘIŽENÍ JE OBVYKLÉ, 22,8-45,7kg/m² (400-800m²/m²)

PŘED ZAPOČETNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO ULOŽENÍ ZEMNÍČE DO ZEMĚ POŽÁDÁ DODAVATEL STAVBY SPRÁVCE VŠECH SÍTÍ O PŘESNÉ VYTČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ ! VYJÁDŘENÍ VIZ DOKLADOVÁ ČÁST PROJEKTU

VENKOVNÍ PROSTORY



VYPRACOVAL	ODP.PROJL.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJL.STAVBY
ING. JAN MANEK	ING. JAN MANEK		
OBEČ:	ŠUMPERK	KRAJ:	OLOMOUČSKÝ
INVESTOR:	MĚSTO ŠUMPERK, N.M. MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK		
STAVBA:		FORMÁT	700x420
		DATUM	08.2016
		STUPEŇ	PROVADĚCÍ PROJEKT
OBJEKT:	GYMNASTICKÁ HALA ZŠ SLUNEČNÍ, ŠUMPERK	ARCH.ČÍSLO	UE-161035.D.1.4.g.04
PROFESE:	D.1.4.g – BLESKOSVODY	ZAK.ČÍSLO	161035
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:100	04

