



TELOCVĚNA 2

VENKOVNÍ PROSTORY

ŠKOLNÍ ZVONEK 2 ~ 75V
OCHRANA ELEKTRICKÝM ODDĚLENÍM
OZVUČENÍ 2 ~ 100V
OCHRANA ELEKTRICKÝM ODDĚLENÍM
JEDNOTNÝ ČAS 2 = 24V
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV
ROZVODY EZS 2 = 12V
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV

SDA Č.

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ TEL./FAX: 583 213 862 E-MAIL: monek@uneo.cz	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ TEL./FAX: 583 213 862 E-MAIL: monek@uneo.cz
ING. JAN MANEK	ING. JAN MANEK
OBEC: ŠUMPERK	KRAJ: OLOMOUCKÝ
INVESTOR: MĚSTO ŠUMPERK, NÁM. MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK	
STAVBA: GYMNASTICKÁ HALA ZŠ SLUNEČNÍ, ŠUMPERK	
OBJEKT: SO 05 – GYMNASTICKÝ SÁL	
PROJEKT: D.1.4.h – ZÁŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	
OBSAH VÝKRESU:	
SLABOPROUDÉ ROZVODY	
1:75	05