

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a
investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MUSP 121161/2016
Naše sp. zn.: 113032/2016 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 358
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 6.12.2016

Dodatečná informace č.1

Veřejná zakázka: Víceúčelové sportovní hala Šumperk

Dotaz:

Dotaz na kování u dveří D4. U obou dveří interiérových i exteriérových bude panikové kování? Kování bude z interiéru paniková hrazda a z exteriéru klika? Je nějaký požadavek u interiérových dveří D4 na tepelnou izolaci, nebo můžou být bez PTM.

Odpověď:

Dveře D4 - venkovní - panikové kování dle EN 179 - ne paniková hrazda - ta není vyžadována - z vnitřní strany tedy klika z venku koule.

D4 - vnitřní - dveře budou vypadat úplně stejně jako ty venkovní s tím, že nemusí mít dle "PBŘ" panikové kování, klika z obou stran - není zde nutné, aby měly tepelně technické parametry jelikož uvažovaná teplota v přilehlých místnostech je stejná.

Co je podstatné, aby dveře vypadaly stejně.

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic