

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :

**Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace  
Dům s pečovatelskou službou "ALŽBĚTA"  
Temenická 35, Šumperk**

Část projektu : D.1.4 Technika prostředí staveb  
Díl projektu : **D.1.4.g – Zařízení silnoproudé elektrotechniky**  
Stupeň projektu : Prováděcí projekt  
Investor : Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 93 Šumperk  
Místo stavby : Temenická 35, Šumperk

Zakázkové číslo : 141038

Datum : 09.2014

Výtisk číslo :

## **1. Specifikace elektromontážního materiálu**

Konkrétní výrobky navržené v této projektové dokumentaci jsou uvedeny jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, konkrétní avšak se shodnými nebo lepšími technickými parametry.

| Poř. č.   | Typ, název  | M.J.  | Množství. | Katalog  |
|---|---|-------|-----------|----------|
| <b>Demontáže</b>  |   |       |           |          |
| 01.   | demontáž elektroinstalace v koupelně +WC<br>(demontáž sériového vypínače, zásuvky 230V/16A,<br>2ks žárovkových svítidel, ventilátoru, kabeláže) | kpl   | 36        | demontáž |
| <b>Napojení automatického splachování pisoárů</b>                             |   |       |           |          |
| 01.   | zapojení automatického splachování  | ks    | 2         |          |
| <b>Úprava bytové rozvodnice dle výkresu UE-141038.D.1.4.g.06</b>              |   |       |           |          |
| 01.   | demontáž jednopólového jističe L7-10/1/B  | ks    | 32        | demontáž |
| 02.   | PFL7-10/1N/B/003, proudový chránič<br>s nadproudovou ochranou   | ks    | 32        | EATON    |
| <b>Úprava bytové rozvodnice pro imobilní dle výkresu UE-141038.D.1.4.g.07</b> |   |       |           |          |
| 01.   | demontáž jednopólového jističe L7-10/1/B  | ks    | 4         | demontáž |
| 02.   | PFL7-10/1N/B/003, proudový chránič<br>s nadproudovou ochranou   | ks    | 4         | EATON    |
| <b>Elektroinstalační přístroje</b>  |   |       |           |          |
| 01.   | 5519A-A02357B, zásuvka jednonásobná<br>s ochranným kolíkem a krytem, s clonkami,<br>bezšroubové svorky, bílá, TANGO                             | ks    | 72        | ABB      |
| 02.   | 3559-A91345, přístroj ovládače zapínacího, se<br>svorkou N, bezšroubové svorky, (tlačítko)  | ks    | 36        | ABB      |
| 03.   | 3558A-A651C, kryt kolébky jednoduchý, TANGO   | ks    | 36        | ABB      |
| 04.   | 3559-A05345, přístroj přepínače sériového,<br>bezšroubové svorky,   | ks    | 36        | ABB      |
| 05.   | 3558A-A652B, kryt kolébky dělený, TANGO   | ks    | 36        | ABB      |
| 06.   | rámeček TANGO   | modul | 144       | ABB      |
| <b>Elektroinstalační materiál</b>   |   |       |           |          |
| 07.   | přístrojová krabice KP67/3  | ks    | 144       | KOPOS    |
| 08.   | krabicová rozvodka KR68 typ 1903  | ks    | 72        | KOPOS    |

| Poř. č.                         | Typ, název  | M.J. | Množství. | Katalog       |
|---------------------------------|---|------|-----------|---------------|
| Vzduchotechnická zařízení       |   |      |           |               |
| 01.                             | ventilátor CB-100 PLUS                                      | ks   | 36        | CATA          |
| 02.                             | elektronický doběhový spínač DT3                            | ks   | 36        | ELEKTRODESIGN |
| 03.                             | krabice univerzální KU68-1902 s víčkem KO 68<br>o73,5x43mm  | ks   | 36        | KOPOS         |
| Doplňující ochranné pospojování |   |      |           |               |
| 01.                             | krabicová rozvodka s ekvipotenciální svorkovnicí DP<br>9026 | ks   | 36        | HENSEL        |
| 02.                             | svorka zemnicí ZS 4   | ks   | 108       | VD Bečov      |
| 03.                             | svorka zemnicí ZSA 16                                       | ks   | 36        | VD Bečov      |
| 04.                             | Cu pásek svitek 10m   | ks   | 1         | VD Bečov      |

## **2. Specifikace svítidel**

| Označ. | Typ, název   | M.J. | Množství. | Katalog |
|--------|--|------|-----------|---------|
| A      | přisazené svítidlo kruhové, 220mm, 1x žárovka 60W,<br>patice E27, IP43, II, IN-12DU2/040 | ks   | 36        | OSMONT  |
|        | úsporná halogenová žárovka 42W, čirá, patice E27,<br>230V AC, 64543 A ECO                | ks   | 36        | OSRAM   |
| B      | přisazené svítidlo kruhové, 350mm, 2x žárovka<br>60W, 2x patice E27, IP43, IN-22D63/062  | ks   | 36        | OSMONT  |
|        | úsporná halogenová žárovka 42W, čirá, patice E27,<br>230V AC, 64543 A ECO                | ks   | 72        | OSRAM   |

## **3. Soupis kabelů a vodičů**

| Poř.č. | Typ, průřez         | M.J. | Délka | Katalog |
|--------|---------------------|------|-------|---------|
| 01.    | CYKY-O 3x1,5        | m    | 360   | DRAKA   |
| 02.    | CYKY-J 3x1,5        | m    | 550   | DRAKA   |
| 03.    | CYKY-J 3x2,5        | m    | 540   | DRAKA   |
| 04.    | CY 4zž (H07V-U 1x4) | m    | 540   | DRAKA   |

Nespecifikovaný podružný materiál v rozsahu 5% ceny materiálu nosného

Ztrátne v rozsahu 5% ceny materiálu kabelů

V Šumperku, září 2014

Vypracoval : Ing. Jan Manek