LEGENDA ZNAČEK

ER	- Ústředna ER	**Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 20 00-4-41 ed.2**
	- Náhradní zdroj systému	**Živé části:** - izolací a krytím - oddělením
	- Digitální stanice hlasatele - pro požární účely EN54-16	**Neživé části :** základní - automatickým odpojením od zdroje
	- Digitální stanice hlasatele	**Napájecí soustava :** Napájení síťové části systému ER: 3NPE, AC, 50Hz, 400V/TN-S Smyčkové a napájecí napětí ER 100V
	- Nástěnný repro 6/3/1,5W - EN54-24	**Vysvětlivky:**
	- Nástěnný repro 6/3/1,5W do vlhka - EN54-24	3.0 Příkon 13/A Číslo zóny/ linka 25 Pořadí v zóně
	- Nástěnný repro 6/3/1,5W do koupelen - EN54-24	**Upozornění:** Umístění reproduktorů do stropů, stěn a ostatních systémových prvků systému ER do stavby, je nutné koordinovat s ostatními profesemi před začátkem prací na elektroinstalačních rozvodech.
	- Nástěnný repro 6/3/1,5W antivandal	
	- Zvukový projektor 20/15/10/5W do vlhka - EN54-24	
	- Repro zavěšený dle akustické studie - EN54-24	
	- Stoupací vedení	**Legenda kabelů a jejich uložení:**
	- Přijímací anténa pro náhlavní soupravy	A- A1- Silový kabel - FE180/E90, 2x1,5(2,5) - silový kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému.
	- Aktivní přípojný audio panel, 2x mix audio	C- Sdělovací kabel - PTSO 90-R, B2ca s1d1, sdělovací kabel 2x2x0,8 s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkční schopnosti kabelového systému.
		D- Sdělovací kabel, 4x2x0,8 - nízkofrekvenční kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, plášť LSZH ,
		- Vedení uložené do plechového žlabu P30-R
		- Vedení uložené pomocí příchytky P30-R

Zimní stadion - 1.NP

Číslo	Název místnosti
1.01	Šatna hokejistů
1.02	Hyg. Zařízení
1.03	Hyg. zařízení
1.04	Hyg. Zařízení
1.05	Hyg. Zařízení
1.06	Šatna hokejistů
1.07	Šatna
1.08	Šatna trenér
1.09	WC
1.10	WC
1.11	Sprchy
1.12	Chodba šaten
1.13	Masérna
1.14	Chodba
1.15	Ošetřovna masér
1.16	Šatna rozhodčích
1.17	WC - M
1.18	WC - M
1.19	WC - TP
1.20	WC - Ž
1.21	WC - M
1.22	Hyg. zařízení
1.23	Šatna hokejistů
1.24	Šatna hokejistů
1.25	WC
1.26	WC
1.27	WC
1.28	Umývárna
1.29	WC
1.30	Hyg. zařízení
1.31	Šatna
1.32	Hyg. Zařízení
1.33	Hyg. Zařízení, úklid
1.34	Chodba
1.35	Hyg. Zařízení
1.36	Hyg. Zařízení
1.37	Šatna
1.38	Hyg. Zařízení
1.39	Hyg. Zařízení
1.40	pokladna
1.41	Prostor pod tribunou
1.42	Prostor pod tribunou
1.43	WC - M veřejnost
1.44	WC - M veřejnost
1.45	**Kancelář**
1.46	Brusírna bruslí
1.47	Rozvodna
1.48	Kancelář
1.49	Šatna hokejistů
1.50	Hyg. Zařízení
1.51	Hyg. Zařízení
1.52	Šatna hokejistů
1.53	Strojovna VZT
1.54	Šatna hokejistů
1.55	Hyg. zařízení
1.56	Hyg. Zařízení
1.57	Šatna hokejistů
1.58	WC - Ž veřejnost
1.59	WC - Ž veřejnost
1.60	WC - M veřejnost
1.61	Rozvodna
1.61	WC - M veřejnost
1.62	Prostor pod tribunou
1.63	Prostor pod tribunou
1.64	Prostor pod tribunou
1.69	pokladna
1.101	Hrací plocha
1.101 a	Zádveří
1.101 b	Zádveří
1.101 c	Zádveří
1.101 d	Zádveří
1.101 e	Tribuna
1.101 f	Tribuna
1.101 g	Tribuna
1.101 h	Tribuna

±0,000 = 312,90

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO	POČ. A4	8	SVAZEK
Marek Havlín	Marek Havlín		1:100	DATUM	04/2017	
			STUPEŇ	PROJEKT		

ODBĚRATEL Podniky města Šumperka, Slovanská 21, 787 01 Šumperk

STAVBA **Modernizace Zimního stadionu v Šumperku - etapa 2a SO 01 - ZIMNÍ STADION**

ČÁST **D1.4h2- SYSTÉM ER**

OBSAH VÝKRESU **PŮDORYS - PŘÍZEMÍ ±0,000**

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 16 - 037

ARCHIVNÍ ČÍSLO SO - 3 - 1499

ČÍSLO VÝKRESU **D1.4h2-11**

projektování, investorská činnost, inženýrská činnost, poradenská činnost
spring spring s.r.o.
787 01 Šumperk, Jesenická 65
tel.:+420 583 28758, tel.fax:+420 583 214 606
e-mail: suprng@suprng.cz www.suprng.cz