


Generální projektant		Stavebník	Město Šumperk nám. Míru 1 787 01 Šumperk
Projektant části	 PVLK PROJECT s.r.o. Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vyracoval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka
Místo stavby	ul. Třebízského 1800/1, 787 01 Šumperk	Stupeň Zakázka číslo Datum	DPS 717 0601 06/2017
Název stavby	Rekonstrukce kotelny Jana Zajíce 13,14 Šumperk		
Objekt			
Část	D.1.4 - Technika prostředí staveb - Měření a regulace		
Název výkresu		Měřítko: ---	Číslo výkresu
Protokol o určení vnějších vlivů			2

Akce : Rekonstrukce kotelny Jana Zajíce 13,14 Šumperk
SO/PS : D.1.4 - Technika prostředí staveb - Měření a regulace
Zakázka číslo : 717 0601
Investor : Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol č. 717 0601
o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Složení komise:

Předseda : - Miroslav Pavelka, projektant elektro
Členové : -

Název objektu (stavby): - Kotelna

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- Pochůzka v místě objektu
- Normy v platném znění, tj. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA/Zm1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí komise je dáno její profesionální odborností a způsobilostí, přičemž byla vzata v úvahu veškerá dostupná hlediska, která byla známa v době zpracování projektové dokumentace.

V Šumperku dne 1.6.2017

Předseda komise:

Členové komise:

.....

Přílohy: - tento protokol nemá žádnou přílohu

Popis objektu:

Jedná se o rekonstruovanou kotelnu umístěnou v objektu Jana Zajíce 13,14. Obvodové zdivo, stropy a podlahy jsou nespalné – zděné nebo železobetonové. Vnitřní příčky jsou zděné.

Osoby pohybující se v objektu mají běžné pohybové a duševní vlastnosti. Z hlediska úrovně elektrotechnických znalostí se jedná převážně o osoby alespoň poučené. Četnost osob v objektu se pohybuje cca mezi 1 - 3 lidmi.

Rozhodnutí:

Vnější vlivy a stupeň ochrany se v současné době určují podle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA/Zm1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB.

Při změnách využití objektu (technologie, změně výrobního zařízení nebo používaných látek atd.) musí být znovu určeny ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám.

Vnější vlivy jsou stanoveny pro tyto místnosti:

Kotelna: Prostor je klasifikován jako prostor nebezpečný s těmito třídami vnějších vlivů:							
AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1
AL1	AM-není	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS - není	BA1
BC3 !	BD1	BE1	CA1	CB1			

PLATNOST PROTOKOLU:

Tento protokol nabývá platnosti po schválení technickou sekci investora. V případě odlišných charakteristik nebo podmínek od výše uvedených je nutné tyto změny uvést, zdůvodnit jejich odlišnost a zaprotokolovat.

Protokol je * schválen, * neschválen, * schválen se změnami (* nehodící se škrtněte)

Změny protokolu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Členové schvalovací komise investora:

.....

.....



V Šumperku dne : 1.6.2017

Vypracoval : Miroslav Pavelka