

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

K výběrovému řízení s názvem **Stavební úpravy a rozšíření krytého bazénu v Šumperku - Šumperk č. p. 2819, Lidická 81**

Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku VZ: Z2017-036394

Evidenční číslo zakázky v Ústředním věstníku EU: 2017/S 247-517047

Zadavatel:

Název Podniky města Šumperka a.s.

Sídlo Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk

IČO: 65138163

Otázka 1	<p>V projektové dokumentaci, výkres F11b-101_1NP • PODHLEDY A OSVĚTLENÍ_M50, jsou v legendě a půdorysu zobrazené akustické podhledy kruhového tvaru (např. Ecophon Solo). Tyto podhledy nejsou ve výkazu výměr vykázány.</p>
	<p>Odpověď: Kruhové závěsné podhledy SOLO jsou v PD navrženy v interiéru do budoucna pro případné budoucí osazení. Dle akustické studie však není nutné provádět jejich osazení a proto nejsou součástí dodávky a tedy zahrnuty ve výkazu výměr, tzn. v této fázi se nebudou oceňovat.</p>
Otázka 2	<p>V části projektu F.1.4.I_ZAŘÍZENÍ WELLNESS (opravený výkaz CTG_S_104_R1_Výkaz, výměr_OPR1) nejsou specifikované obklady. V objektech AROMA LÁZEŇ (0.33) a PARNÍ LÁZEŇ (0.34) jsou alespoň specifikované rozměry mozaiky, v objektech KNEIPOVY LÁZNĚ (0.36), PARNÍ AROMA LÁZEŇ (1.31) a PARNÍ SOLNÁ LÁZEŇ (1.33) není uveden ani rozměr obkladu. Žádáme o doplnění rozměrů uvažovaných obkladů a doplnění barevného řešení.</p>
	<p>Odpověď: podlahy: keramický obklad 50 x 50 mm na síti stěny, lavice, strop: keramický obklad 25 x 25 mm na síti</p>

V Olomouci dne 22. 3. 2018

Zpracoval:

Zdeněk Hilbert

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

(Tel: 774474035, E-mail: hilbert@rarsm.cz)

Schválil (osoba oprávněná jednat jménem zadavatele):

Patrik Tomáš Pavlíček

statutární ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.