



POZNÁMKA:
- Nové příčky na koncích zavázat do nosné a obvodové stěny (pomocí ocel. kolev)
- Nové příčky pod stropem odlatovat od stropu (např. PUR pěnou)

POZNÁMKA:
- Nové příčky na koncích zavázat do nosné a obvodové stěny (pomocí ocel. kolev)
- Nové příčky pod stropem odlatovat od stropu (např. PUR pěnou)



LEGENDA:

- Potrubní rozvod medicínálních plynů v ocelové chráničce
- Potrubní rozvod kyslíku (O₂)
- Potrubní rozvod kyslíku (O₂) - STÁVAJÍCÍ
- Uzávěr plynu (x-počet plynů)
- Terminální nástěnná jednotka s rychlospojku
- Signalizace tlaku plynu klinického nouzového alarmu (x-počet snímaných plynů)
- Klesání, stoupání

POZNÁMKA:

- Potrubí při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou
- Rozvodné potrubí vedeno po povrchu a k odběrovým místům vedeno profilem
- Vývody plynů pro TNJ vyvést ze zdi ve výšce 1500 mm nad čistou podlahou
- Uzavírací armatury osadit do skříně s uzavěří plynů s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany UP je 1400 mm nad podlahou

Revize	Vypracoval	Datum	Popis obsahu revize
Zpracovatel projektu:		Provozovna:	Investor:
ING. JAN BILOŠ		HEGEROVA 987, 572 01 POLIČKA Telefon: +420 468 008 931 email: medical@fildr.cz	Nemocnice Šumperk Nerudova 640/41 787 01 Šumperk
Odpovědný projektant:		Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JAN BILOŠ		ING. MILAN VÍŠEK	RADEK CHADIMA
Akce: SO01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ NEUROLOGIE VE 2.NP V PAVILONU „E“ NEMOCNICE ŠUMPERK D.1.4.6 – MEDICINÁLNÍ PLYNY		Číslo zakázky: 16V0023 Datum: 05/2016 Formát: 8x A4 Stupeň: DSP+DPS	Č.paré:
Výkres: PŮDORYS 2.NP		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.4.6 - 01