


14	Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S	SPBT12-280/4	158331	2
15	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =10A	PFL7-10/1N/C/003-A	263517	15
16	Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 2zap. kont., 16A	Z-S230/SS	265271	2
17	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.C, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =16A	PFL7-16/1N/C/003-A	263538	18
18	Hlavní vypínač, 3-pól, I <sub>n</sub> =40A	IS-40/3	276272	1
19	Světelné návěstí oranžová 230V AC/DC	Z-EL/OR230	275865	1
20	Pojistkový odpínače pro válcové pojistky do 50A, 3-pól	VLCE14-3P	192377	1
21	Výkonový stykač 50A/22kW AC-3, 80A AC-1, 2Z 2V, U <sub>c</sub> =230V/50HZ, 230V/60HZ	DILM50-22(230V50/60HZ)	277870	2
22	Mechanické blokování stykačů DILM40 až DILM72	DILM65-XMV	281198	1
23	Svorka RSA 16 včetně konc.přepážeka propojek	RSA 16		5
24	Svorka RSA 35 včetně konc.přeoáček a propojek	RSA 35		5
25	Svorka RSA 4 včetně konc.přepážeka propojek	RSA 4		13
26	Relé PRI,230V AC,8A	PRI-08-003-UNI-SC		9
27	Relé MCR-MA,230V AC,8A	MCR-MA-003-UNI		2

 <b>Rostislav Koháček</b> Projektování elektrických zařízení Vernířovice 25, Velké Losiny 788 15 tel. 603 217 059	Zakázka číslo:	201912P	Arch.číslo:		Datum:	09/2019	<b>VÝPIS MATERIÁLU</b>	
	Název akce:	Pavilon B – rekonstrukce oddělení chirurgie v 5. NP			Projektant:	Koháček		
	Objekt:	<b>ROZVÁDEČ RS 5.2</b>			Kreslil:	Koháček	Číslo výkresu:	<b>D.1.4.2.14/14</b>