

TABULKA VNĚJŠÍCH VLVIV

PAVILON B-REKONSTRUKCEODDĚLENÍ CHIRURGIE V 5.NP,NEMOCNICE ŠUMPERK																														
Název akce																														
Číslo protokolu						09/2019																								
Vypracoval						Rostislav Koháček,Vernířovice 25,788 15 Velké Losiny																								
PROSTOR		PARAMETR				VNĚJŠÍ VLVIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3																								
1	2	3	4	5	6	7																8								9
číslo místnosti	MÍSTNOST	tepłota prostoru	nucené větrání klimatizace	medicijní plyny	ostatní parametry	vnější činitel prostředí																požadavky ČSN 33200-7-710								POZNÁMKY
						tepłota	vlhkost	cizí tělesa	korozivní látky	ráz,vibrace	rostliny,plísňe živočišné	elmag.a elektrost.působení		schopnost osob	kontakt s potenc. země	únik v případě nebezpečí	zpracováv.a sklad materiál	konstrukce stavební materiál	provedení budovy		IT	nouzové osvětł.	bezpeč. napájení osvětłení	bezpeč. napájení ostatní	doplňující pospojování	doplňující pospojování		skupinová klasifikace	klasifikace bezpečnostních obvodů	
		[°C]				AB	AD	AE	AF	AG AH	AK AL	AM		BA	BC	BD	BE	CA	CB		IT	No	DOo	DOz	0,7	0,2		sk	třída	
501	VSTUPNÍ HALA	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O							není předmětem projektu
502	ZÁDVEŘÍ	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				O							
503	WC	18-20	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O								
504	DENNÍ MÍSTNOST	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O							
505	CHODBA LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O							
506	PŘEDSÍŇ	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				O							
507	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	22-24	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O			O					IP23 ČSN332000-7-701
508	WC	16-18	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O								
509	POKOJ 1	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O	O	O			1	15	
510	POKOJ 2	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O	O	O			1	15	
511	POKOJ 3	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O	O	O			1	15	
512	PŘEDSÍŇ	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				O							
513	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	22-24	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O			O					IP23 ČSN332000-7-701
514	WC	18-20	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O								
515	POKOJ 4	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1											
516	PŘEDSÍŇ	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				O							
517	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	22-24	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O			O					IP23 ČSN332000-7-701
518	WC	18-20	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O								
519	POKOJ 5	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O	O	O			1	15	
520	POKOJ 6	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O	O	O			1	15	
521	POKOJ 7	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O	O	O			1	15	
522	PŘEDSÍŇ	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				O							
523	WC	18-20	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O								
524	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	22-24	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O			O					IP23 ČSN332000-7-701
525	POKOJ 8	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O	O	O			1	15	
526	PŘEDSÍŇ	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				O							
527	WC	18-20	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O								
528	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	22-24	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O			O					IP23 ČSN332000-7-701
529	POKOJ 9	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O	O	O			1	15	
530	POKOJ 10	20-22				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O	O	O			1	15	
531	DESINFEKČNÍ MÍSTNOST	16-18				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O	O		O					
532	PŘEDSÍŇ	18-20				5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1				O							
533	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	22-24	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O			O					IP23 ČSN332000-7-701
534	WC	18-20	O			5	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1			O								