


PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ČTYŘHRANNÝCH POTRUBNÍCH ROZVODŮ NAD PODHLEDEM V CHODBĚ BUDE STANOVENO NA MONTÁŽI
 NYNÍ UVAŽOVÁNÁ HRANA POTRUBÍ CCA. 225 MM OD STĚNY CHODBY – DLE POTŘEBY LZE POTRUBÍ OD STĚNY ODSUNOUT

- | POZNÁMKA: | 4.04.2 | 4.04.3 | 4.04.2 |
|---|--------|--------|--------|
| <p>MONTAŽ ZAŘÍZENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PŘI MONTÁŽI VZDUCHOTECHNIKY JE NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU OBJEKTU A ELEKTRONIKACÍ, VČ. MOR. - MONTÁŽ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY PŘÍPUSOBIT ARCHITECTONICKÝM A STAVEBNÍM POŽADÁVKAM: - NÁVRHY PLOCH ROZVODŮ VZT POTRUBÍ JSOU ORIENTACI, NUTNO PŘÍPUSOBIT AKTUÁLNÍMU STAVU BUDOVY (PODHLÉDY, PŘEKLADY, PRŮVLAKY, VĚNCE ATD.) - POTRUBÍ VZT KOTVIT NA ZÁVĚSY DO STĚN A STROPNÍ KONSTRUKCE - IZOLACE ROZVODŮ POTRUBÍ VZT V DEZINTEKNI MÍSTNOSTI JE ŘEŠENA ROHOŽEMÍ TL.20 MM S AL. POLEPEM - PO INSTALACI ROZVODŮ VZDUCHOTECHNIKY JE NUTNO STAVBENÍ OTVORY ZAPRACOVAT - ODVODNÍ POTRUBÍ VZT PROCHÁZÍ DÍKMA POŽ.ÚSEKY A JE NUTNO OSADIT DO POTRUBÍ VÝZD POŽÁRNÍ KLAPKU – 2 KSI - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ TAILROVCH VENTILŮ DLE PŘEVODENÍ PODHLÉDŮ (NEJLEPE NA OXY KAZET U STĚN) - HORNÍ HRANA ŠTŘEHRANÝCH POTRUBNÍCH ROZVODŮ MÁ 40 MM POD STROPEM (NAD PODHLEDEM) | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|---|---------|-----------|--------|
| PROJEKTANT | VED. PROJESE | VED. ZAKÁZKY | MĚŘITKO | POČ. A4 | 2 | SVÁZEK |
| Ing. PEŇKŮZ | Ing. PEŇKŮZ | Ing. KOTSCH | 1:100 | DATAUM | 09/2019 | |
| OBJEDVATEL Město Šumpark, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumpark | | | STUPEŇ | | DSP + DZS | |
| STAVBA | Parcela B - rekonstrukce oddělení chirurgie v 5.NP | | <div><input checked="" type="checkbox"/> projektování <input checked="" type="checkbox"/> investiční studie <input checked="" type="checkbox"/> projektování <input checked="" type="checkbox"/> podrobné technické zhotovení</div> | | | |
| ČÁST | D.1.4.c - ZARÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY | | <div> Ing. Jaroslav Štěpánek Ing. Jaroslav Štěpánek e-mail: workshop@swypring.cz</div> | | | |
| OSBAH VÝKRESU | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 19 - 035 | | ČÍSLO VÝKRESU | | | |
| PŮDORYS LŮŽKOVÉ ČÁSTI 5.NP | | | | | | |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO SG - 3 - 2337 | | | | | | |
| VZ 01 | | | | | | |